

#119854#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
Номер теплосчётчика:	1248112	1	32	0,075	30,0	---
Номер абонента:		2	32	0,075	30,0	---
Адрес установки:	Леонова,9 Калининградская ЛСЭ Минюста России					
Система	1 Р-Подача	Q = Mп(hп - hо)				

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 20.02.2025 по 20.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
20.02	0,815	24,5	24,7	0,2	---	81,87	48,68	0,90	0,51	24,00
21.02	0,788	24,5	24,7	0,2	---	79,98	47,89	0,90	0,51	24,00
22.02	0,737	24,6	24,8	0,2	---	76,69	46,86	0,90	0,51	24,00
23.02	0,709	24,3	24,4	0,2	---	75,06	45,93	0,90	0,51	24,00
24.02	0,688	24,5	24,6	0,2	---	73,37	45,31	0,90	0,51	24,00
25.02	0,655	24,1	24,3	0,2	---	71,28	44,19	0,90	0,51	24,00
26.02	0,622	22,6	22,8	0,2	---	71,26	43,80	0,90	0,51	24,00
Итого:	5,01	169,0	170,4	1,4	0,0	75,71	46,13	0,90	0,51	168,00
27.02	0,593	21,6	21,9	0,2	---	69,36	42,00	0,90	0,51	24,00
28.02	0,601	21,3	21,6	0,2	---	70,12	42,05	0,90	0,51	24,00
01.03	0,640	21,6	21,8	0,2	---	72,53	42,98	0,90	0,51	24,00
02.03	0,640	21,8	22,0	0,2	---	72,12	42,86	0,90	0,51	24,00
03.03	0,600	21,6	21,9	0,2	---	70,15	42,50	0,90	0,51	24,00
04.03	0,597	21,7	21,9	0,2	---	69,96	42,47	0,90	0,51	24,00
05.03	0,586	21,9	22,1	0,2	---	69,38	42,69	0,90	0,51	24,00
Итого:	4,26	151,5	153,2	1,6	0,0	70,52	42,51	0,90	0,51	168,00
06.03	0,569	22,1	22,4	0,2	---	69,63	44,00	0,90	0,51	24,00
07.03	0,539	22,0	22,3	0,2	---	69,19	44,78	0,90	0,51	24,00
08.03	0,526	22,1	22,4	0,3	---	69,26	45,57	0,90	0,51	24,00
09.03	0,519	22,1	22,3	0,2	---	69,03	45,60	0,90	0,51	24,00
10.03	0,513	22,5	22,7	0,2	---	69,51	46,76	0,90	0,51	24,00
11.03	0,522	21,7	21,9	0,2	---	69,64	45,63	0,90	0,51	24,00
12.03	0,549	22,0	22,2	0,2	---	70,37	45,50	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,74	154,5	156,2	1,7	0,0	69,52	45,41	0,90	0,51	168,00
13.03	0,576	21,7	21,9	0,2	---	72,15	45,69	0,90	0,51	24,00
14.03	0,615	21,7	21,9	0,2	---	74,03	45,77	0,90	0,51	24,00
15.03	0,630	21,7	21,9	0,2	---	74,29	45,28	0,90	0,51	24,00
16.03	0,647	21,7	21,9	0,2	---	74,72	44,97	0,90	0,51	24,00
17.03	0,654	21,4	21,6	0,2	---	75,31	44,85	0,90	0,51	24,00
18.03	0,628	21,6	21,8	0,2	---	73,25	44,31	0,90	0,51	24,00
19.03	0,591	21,6	21,8	0,2	---	71,29	43,99	0,90	0,51	24,00
Итого:	4,34	151,4	152,9	1,5	0,0	73,58	44,98	0,90	0,51	168,00
20.03	0,575	21,8	22,0	0,2	---	70,12	43,86	0,90	0,51	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,57	21,8	22,0	0,2	0,0	70,12	43,86	0,90	0,51	24,00
Итого:	17,92	648,2	654,6	6,4	0,0	72,33	44,76	0,90	0,51	696,0
						dT=	27,57			

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	696,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		17,92					
Показания интеграторов	На 24:00 19.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период		На 10:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	78,55	96,47	17,92		98,37		
Расход теплоносителя Mп, т	3000,0	3648,2	648,2		3723,1		
Расход теплоносителя Mo, т	3358,8	4013,4	654,6		4089,1		
Время наработки, ч	4659,6	5355,6	696,0		5438,0		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента
S10X v4.18

