

#126527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ООО "ЕвроРитейл"

Эпроновская 21, Калининград (кафе)

7393

ВКТ-7

00123142

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,163	0	6,66	6,42	0	6,43	6,39	0	0	24	0	0	72	46,5	25,48	0,43	0,7	5,5
25.03.2025	0,157	0	5,97	5,74	0	5,83	5,74	0	0	24	0	0	71,3	44,1	27,19	0,43	0,7	4,4
26.03.2025	0,149	0	5,66	5,45	0	5,49	5,45	0	0	24	0	0	71,5	43,8	27,66	0,43	0,7	6,9
27.03.2025	0,152	0	6,36	6,15	0	6,12	6,15	0	0	24	0	0	71,7	46,6	25,08	0,43	0,7	5,7
28.03.2025	0,132	0	5,04	4,84	0	4,92	4,84	0	0	24	0	0	71,5	44,8	26,72	0,43	0,7	8,9
29.03.2025	0,117	0	4,62	4,45	0	4,57	4,45	0	0	24	0	0	70,6	44,9	25,71	0,43	0,7	9,9
30.03.2025	0,135	0	5,44	5,23	0	5,35	5,22	0	0	24	0	0	71	45,9	25,07	0,43	0,7	6,8
31.03.2025	0,148	0	5,95	5,73	0	5,79	5,72	0	0	24	0	0	71,6	45,6	26,06	0,43	0,7	5,9
01.04.2025	0,161	0	5,88	5,66	0	5,67	5,66	0	0	24	0	0	71,9	43,5	28,38	0,43	0,7	-
02.04.2025	0,149	0	5,49	5,28	0	5,36	5,28	0	0	24	0	0	71,2	43,4	27,8	0,43	0,7	-
03.04.2025	0,124	0	4,9	4,71	0	4,84	4,71	0	0	24	0	0	71	45	26,05	0,43	0,7	-
04.04.2025	0,137	0	5,92	5,72	0	5,77	5,71	0	0	24	0	0	71,2	47,2	24	0,43	0,7	-
05.04.2025	0,173	0	7,01	6,76	0	6,77	6,74	0	0	24	0	0	72,6	46,8	25,75	0,43	0,7	-
06.04.2025	0,196	0	7,36	7,09	0	7,12	7,08	0	0	24	0	0	73,7	46	27,64	0,43	0,7	-
07.04.2025	0,179	0	7,25	6,99	0	7,01	6,98	0	0	24	0	0	72,6	47,4	25,18	0,43	0,7	-
08.04.2025	0,176	0	7,01	6,76	0	6,77	6,76	0	0	24	0	0	71,9	46,1	25,79	0,43	0,7	-
09.04.2025	0,17	0	6,41	6,17	0	6,19	6,17	0	0	24	0	0	72	44,1	27,81	0,43	0,7	-
10.04.2025	0,179	0	7,27	7,01	0	7,03	7	0	0	24	0	0	72	46,5	25,51	0,43	0,7	-
11.04.2025	0,162	0	6,7	6,46	0	6,47	6,45	0	0	24	0	0	71,9	46,8	25,08	0,43	0,7	-
12.04.2025	0,152	0	6,08	5,85	0	5,9	5,85	0	0	24	0	0	71,5	45,3	26,23	0,43	0,7	-
13.04.2025	0,111	0	4,53	4,35	0	4,45	4,35	0	0	24	0	0	71	46,4	24,67	0,43	0,7	-
14.04.2025	0,085	0	3,26	3,12	0	3,24	3,12	0	0	24	0	0	70,4	43,3	27,03	0,43	0,7	-
15.04.2025	0,068	0	2,86	2,74	0	2,85	2,74	0	0	24	0	0	70,8	46,8	23,97	0,43	0,7	-
16.04.2025	0,084	0	3,42	3,29	0	3,41	3,29	0	0	24	0	0	70,4	46,1	24,26	0,43	0,7	-
17.04.2025	0,048	0	2,81	2,72	0	2,8	2,72	0	0	24	0	0	70,2	53,5	16,77	0,43	0,7	-
18.04.2025	0,026	0	2,43	2,37	0	2,41	2,37	0	0	24	0	0	70,5	59,9	10,58	0,43	0,7	-
19.04.2025	0,034	0	2,35	2,26	0	2,34	2,26	0	0	24	0	0	70,2	55,3	14,95	0,43	0,7	-
20.04.2025	0,075	0	3,15	2,97	0	3,14	2,97	0	0	24	0	0	70,2	46,6	23,63	0,43	0,7	-
21.04.2025	0,095	0	3,56	3,33	0	3,54	3,33	0	0	24	0	0	70,5	44,2	26,26	0,43	0,7	-
22.04.2025	0,113	0	3,94	3,71	0	3,92	3,71	0	0	24	0	0	70,8	42,2	28,57	0,43	0,7	-
23.04.2025	0,095	0	3,74	3,52	0	3,73	3,52	0	0	24	0	0	70,4	44,5	25,84	0,43	0,7	-
Итого:	3,945	0	159,03	152,85	0	155,23	152,73	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,945																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	71,037	3147,5	3083,05	0	3067,68	3076,55	0
23.04.2025	74,982	3306,53	3235,9	0	3222,91	3229,28	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:46:38