

#120730#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/02/25г.-25/02/25г.

Абонент:маточкина 9

Адрес: Эгида-Строй-Инвест,ООО

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20119142, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хВ8В2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгсг/см2	P2 кгсг/см2	P3 кгсг/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	tx °C	Px кгсг/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНГ ч	ВОС ч	НС
22.02.25 23	77,18	49,5	27,67	5,36	2,79	6,12	253,655	0	0,702	247,014	0	0,694	0,694	5	2	6,883	0,031	24	0	
23.02.25 23	75,52	49,9	25,61	5,28	2,81	6,12	276,49	0	0,692	269,523	0	0,684	0,684	5	2	6,95	0,031	24	0	
24.02.25 23	73,19	50,31	22,89	5,31	2,8	6,12	303,32	0	0,696	296,101	0	0,688	0,688	5	2	6,825	0,031	24	0	
25.02.25 23	71,77	50,5	21,27	5,21	2,85	6,12	313,59	0	0,703	306,38	0	0,695	0,695	5	2	6,564	0,032	24	0	
Итого/Среди	74,24	50,09	24,16	5,29	2,81	6,12	1147,055	0	2,793	1119,018	0	2,76	2,76	5	2	27,221	0,124	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНГ ч	ВОС ч
21.02.25 23	199752,215	0	185,324	195016,963	0	183,168	183,168	4521,463	8,215	27703	26
25.02.25 23	200899,27	0	188,117	196135,981	0	185,929	185,929	4548,684	8,339	27799	26
Итого	1147,055	0	2,793	1119,018	0	2,76	2,76	27,221	0,124	96	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/02/25г.-23/03/25г.

Абонент:маточкина 9

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20119142, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хВ8В2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгсг/см2	P2 кгсг/см2	P3 кгсг/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	tx °C	Px кгсг/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНГ ч	ВОС ч	НС
26.02.25 23	71,46	50,73	20,72	5,26	2,82	6,12	327,235	0	0,728	319,761	0	0,719	0,719	5	2	6,678	0,033	24	0	
27.02.25 23	71,26	50,81	20,45	5,27	2,81	6,12	330,895	0	0,736	323,378	0	0,727	0,727	5	2	6,663	0,033	24	0	
28.02.25 23	71,18	50,75	20,43	5,22	2,84	6,12	327,145	0	0,732	319,736	0	0,723	0,723	5	2	6,583	0,033	24	0	
01.03.25 23	72,81	50,41	22,4	5,22	2,84	6,12	305,23	0	0,739	298,027	0	0,73	0,73	5	2	6,724	0,033	24	0	
02.03.25 23	72,06	50,48	21,57	5,24	2,83	6,12	331,815	0	0,742	324,116	0	0,733	0,733	5	2	7,044	0,033	24	0	
03.03.25 23	71,51	50,45	21,07	5,27	2,8	6,12	319,855	0	0,748	312,559	0	0,739	0,739	5	2	6,635	0,034	24	0	
04.03.25 23	71,22	50,47	20,75	5,27	2,8	6,12	319,895	0	0,759	312,644	0	0,75	0,75	5	2	6,539	0,034	24	0	
05.03.25 23	71,28	50,58	20,7	5,3	2,79	6,12	315,37	0	0,776	308,222	0	0,767	0,767	5	2	6,434	0,035	24	0	
06.03.25 23	71,16	50,7	20,46	5,32	2,79	6,12	315,945	0	0,78	308,805	0	0,771	0,771	5	2	6,371	0,035	24	0	
07.03.25 23	71,13	50,71	20,43	5,32	2,79	6,12	317,195	0	0,785	310,019	0	0,776	0,776	5	2	6,386	0,035	24	0	
08.03.25 23	71,19	50,81	20,39	5,35	2,78	6,12	304,895	0	0,778	297,98	0	0,769	0,769	5	2	6,127	0,035	24	0	
09.03.25 23	71,26	50,77	20,49	5,35	2,78	6,12	311,435	0	0,775	304,365	0	0,766	0,766	5	2	6,289	0,035	24	0	
10.03.25 23	71,07	50,95	20,13	5,39	2,78	6,12	303,74	0	0,698	296,876	0	0,69	0,69	5	2	6,024	0,032	24	0	
11.03.25 23	70,85	50,96	19,88	5,3	2,79	6,12	313,925	0	0,815	306,881	0	0,805	0,805	5	2	6,156	0,037	24	0	
12.03.25 23	71,08	50,9	20,18	5,3	2,79	6,12	318,93	0	0,894	311,707	0	0,883	0,883	5	2	6,348	0,041	24	0	
13.03.25 23	72,23	50,65	21,57	5,31	2,79	6,12	295,795	0	0,903	288,915	0	0,892	0,892	5	2	6,29	0,041	24	0	
14.03.25 23	73,57	50,42	23,14	5,3	2,78	6,12	278,71	0	0,907	272,014	0	0,896	0,896	5	2	6,352	0,041	24	0	
15.03.25 23	74,94	50,1	24,83	5,28	2,79	6,12	269,615	0	0,9	262,911	0	0,889	0,889	5	2	6,585	0,04	24	0	
16.03.25 23	74,73	50,16	24,57	5,29	2,79	6,12	273,175	0	0,906	266,415	0	0,895	0,895	5	2	6,602	0,04	24	0	
17.03.25 23	75,53	50,11	25,42	5,28	2,79	6,12	256,44	0	0,885	249,978	0	0,875	0,875	5	2	6,41	0,039	24	0	

18.03.25 23	73,31	50,54	22,77	5,3	2,78	6,12	278,81	0	0,862	272,152	0	0,852	0,852	5	2	6,253	0,039	24	0
19.03.25 23	71,62	50,79	20,83	5,29	2,78	6,12	301,865	0	0,73	294,947	0	0,721	0,721	5	2	6,194	0,033	24	0
20.03.25 23	71,35	50,85	20,5	5,27	2,79	6,12	310,93	0	0,571	303,857	0	0,564	0,564	5	2	6,271	0,026	24	0
21.03.25 23	71,31	50,85	20,46	5,33	2,76	6,12	310,56	0	0,524	303,507	0	0,518	0,518	5	2	6,25	0,024	24	0
22.03.25 23	71,27	50,78	20,49	5,3	2,78	6,12	308,325	0	0,588	301,326	0	0,581	0,581	5	2	6,219	0,027	24	0
23.03.25 23	71,11	50,81	20,3	5,33	2,77	6,12	316,94	0	0,597	309,77	0	0,59	0,59	5	2	6,333	0,027	24	0
Итого/Средн	71,91	50,65	21,26	5,29	2,79	6,12	7964,67	0	19,858	7780,867	0	19,62	19,62	5	2	166,761	0,895	624	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Q _{гв}	Q _г	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.02.25 23	200899,27	0	188,117	196135,981	0	185,929	185,929	4548,684	8,339	27799	26
23.03.25 23	208863,94	0	207,975	203916,849	0	205,549	205,549	4715,446	9,235	28423	26
Итого	7964,67	0	19,858	7780,867	0	19,62	19,62	166,761	0,895	624	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

