

#121413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 127)
5346
6548
ВКТ-7
00261587
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,234	0	169	168,65	0	166,75	166,97	0	0	24	0	0	53,6	46,2	7,37	0,5	0,3	-
25.02.2025	1,208	0	168,98	168,69	0	166,82	167,01	0	0	24	0	0	52,6	45,4	7,21	0,5	0,3	-
26.02.2025	1,164	0	162,37	162,24	0	160,31	160,64	0	0	24	0	0	52,6	45,4	7,23	0,5	0,3	-
27.02.2025	1,172	0	169,74	168,86	0	167,58	167,18	0	0	24	0	0	52,5	45,5	6,97	0,5	0,3	-
28.02.2025	1,172	0	169,64	168,68	0	167,48	167	0	0	24	0	0	52,3	45,4	6,97	0,5	0,3	-
01.03.2025	1,226	0	169,6	168,62	0	167,44	166,94	0	0	24	0	0	53,1	45,8	7,28	0,5	0,3	-
02.03.2025	1,193	0	169,48	168,59	0	167,32	166,91	0	0	24	0	0	52,7	45,6	7,1	0,5	0,3	-
03.03.2025	1,078	0	155,86	155,1	0	153,9	153,6	0	0	24	0	0	51,4	44,4	6,97	0,5	0,3	-
04.03.2025	1,131	0	170,32	169,55	0	168,16	167,87	0	0	24	0	0	51,3	44,6	6,7	0,5	0,3	-
05.03.2025	0,859	0	122,52	123,2	0	120,99	122,01	0	0	24	0	0	51,3	44,2	7,1	0,5	0,3	-
06.03.2025	1,096	0	173,96	173,05	0	171,75	171,32	0	0	24	0	0	51,6	45,2	6,36	0,5	0,3	-
07.03.2025	1,074	0	169,93	169,11	0	167,77	167,43	0	0	24	0	0	51,6	45,2	6,38	0,5	0,3	-
08.03.2025	1,059	0	170,03	169,18	0	167,87	167,5	0	0	24	0	0	51,7	45,4	6,28	0,5	0,3	-
09.03.2025	1,052	0	169,95	169,09	0	167,79	167,41	0	0	24	0	0	51,8	45,6	6,24	0,5	0,3	-
10.03.2025	1,094	0	171,46	170,52	0	169,17	168,73	0	0	24	0	0	53,2	46,7	6,45	0,5	0,3	-
11.03.2025	1,094	0	169,79	168,89	0	167,63	167,21	0	0	24	0	0	52,4	45,8	6,5	0,5	0,3	-
12.03.2025	1,144	0	169,74	168,79	0	167,58	167,11	0	0	24	0	0	53,1	46,3	6,79	0,5	0,3	-
13.03.2025	1,195	0	171,24	170,25	0	168,96	168,53	0	0	24	0	0	53,6	46,5	7,04	0,5	0,3	-
14.03.2025	1,211	0	169,89	168,91	0	167,54	167,23	0	0	24	0	0	53,8	46,6	7,19	0,5	0,3	-
15.03.2025	1,237	0	169,67	168,67	0	167,27	166,97	0	0	24	0	0	54,5	47,1	7,38	0,5	0,3	-
16.03.2025	1,246	0	169,72	168,73	0	167,32	166,97	0	0	24	0	0	54,5	47,1	7,42	0,5	0,3	-
17.03.2025	1,274	0	169,76	168,75	0	167,36	166,96	0	0	24	0	0	54,8	47,2	7,6	0,5	0,3	-
18.03.2025	1,191	0	169,6	168,7	0	167,35	167,02	0	0	24	0	0	53,2	46,1	7,09	0,5	0,3	-
19.03.2025	1,113	0	169,69	168,84	0	167,53	167,16	0	0	24	0	0	51,8	45,2	6,62	0,5	0,3	-
20.03.2025	1,103	0	170,9	170	0	168,74	168,32	0	0	24	0	0	51,9	45,4	6,52	0,5	0,3	-
21.03.2025	1,109	0	169,84	168,9	0	167,68	167,22	0	0	24	0	0	52,1	45,6	6,59	0,5	0,3	-
22.03.2025	1,096	0	169,75	168,83	0	167,59	167,15	0	0	24	0	0	51,9	45,4	6,51	0,5	0,3	-
23.03.2025	0,873	0	138,09	137,34	0	136,4	136,05	0	0	21	3	1	50,4	44	6,36	0,5	0,3	-
Итого:	31,698	0	4660,52	4638,73	0	4600,05	4592,42	0	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,698																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

669

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	420,781	55819	55171,66	0	55051,13	54596,74	0
23.03.2025	452,479	60479,52	59810,39	0	59651,18	59189,16	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:01:34