

#121411#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 121)
5346
5242
ВКТ-7
00122831
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,303	0	183,94	181,63	0	181,45	179,71	0	0	24	0	0	54	46,8	7,15	0,5	0,3	-
25.02.2025	1,268	0	183,95	181,69	0	181,55	179,79	0	0	24	0	0	53	46	6,96	0,5	0,3	-
26.02.2025	1,24	0	184,72	182,44	0	182,32	180,53	0	0	24	0	0	53	46,2	6,77	0,5	0,3	-
27.02.2025	1,235	0	183,84	181,58	0	181,44	179,66	0	0	24	0	0	52,8	46,1	6,77	0,5	0,3	-
28.02.2025	1,235	0	183,82	181,56	0	181,42	179,65	0	0	24	0	0	52,7	45,9	6,77	0,5	0,3	-
01.03.2025	1,276	0	183,84	181,58	0	181,44	179,66	0	0	24	0	0	53,4	46,4	7,02	0,5	0,3	-
02.03.2025	1,254	0	183,83	181,59	0	181,43	179,7	0	0	24	0	0	53,1	46,2	6,9	0,5	0,3	-
03.03.2025	1,127	0	169,01	167,03	0	166,84	165,44	0	0	24	0	0	51,7	45	6,72	0,5	0,3	-
04.03.2025	1,18	0	184,9	182,71	0	182,51	181,01	0	0	24	0	0	51,6	45,2	6,42	0,5	0,3	-
05.03.2025	1,178	0	187,43	185,19	0	185,06	183,4	0	0	24	0	0	51,7	45,4	6,35	0,5	0,3	-
06.03.2025	1,168	0	188,44	186,19	0	185,99	184,34	0	0	24	0	0	51,9	45,7	6,25	0,5	0,3	-
07.03.2025	1,143	0	184,33	182,11	0	181,93	180,24	0	0	24	0	0	52	45,7	6,27	0,5	0,3	-
08.03.2025	1,14	0	184,6	182,38	0	182,2	180,52	0	0	24	0	0	52,1	45,8	6,22	0,5	0,3	-
09.03.2025	1,136	0	184,59	182,36	0	182,19	180,47	0	0	24	0	0	52,1	45,9	6,2	0,5	0,3	-
10.03.2025	1,171	0	185,99	183,7	0	183,48	181,75	0	0	24	0	0	53,5	47,1	6,36	0,5	0,3	-
11.03.2025	1,17	0	184,44	182,2	0	182,04	180,28	0	0	24	0	0	52,7	46,3	6,4	0,5	0,3	-
12.03.2025	1,225	0	184,38	182,1	0	181,98	180,18	0	0	24	0	0	53,4	46,7	6,71	0,5	0,3	-
13.03.2025	1,285	0	185,79	183,46	0	183,27	181,51	0	0	24	0	0	54	47	6,97	0,5	0,3	-
14.03.2025	1,3	0	184,53	182,21	0	181,98	180,29	0	0	24	0	0	54,2	47,1	7,12	0,5	0,3	-
15.03.2025	1,324	0	184,28	181,93	0	181,64	180,01	0	0	24	0	0	54,9	47,6	7,26	0,5	0,3	-
16.03.2025	1,341	0	184,34	181,99	0	181,7	180,07	0	0	24	0	0	54,9	47,6	7,36	0,5	0,3	-
17.03.2025	1,365	0	184,36	182	0	181,72	180,08	0	0	24	0	0	55,2	47,7	7,47	0,5	0,3	-
18.03.2025	1,285	0	184,25	181,93	0	181,76	180,03	0	0	24	0	0	53,6	46,5	7,04	0,5	0,3	-
19.03.2025	1,21	0	184,37	182,1	0	181,97	180,31	0	0	24	0	0	52,1	45,5	6,61	0,5	0,3	-
20.03.2025	1,195	0	185,52	183,22	0	183,12	181,39	0	0	24	0	0	52,2	45,7	6,49	0,5	0,3	-
21.03.2025	1,191	0	184,52	182,24	0	182,12	180,32	0	0	24	0	0	52,5	46	6,52	0,5	0,3	-
22.03.2025	1,182	0	184,44	182,17	0	182,04	180,32	0	0	24	0	0	52,2	45,8	6,47	0,5	0,3	-
23.03.2025	0,979	0	155,31	153,47	0	153,39	152,04	0	0	22	2	1	50,8	44,4	6,36	0,5	0,3	-
Итого:	34,106	0	5127,76	5064,76	0	5059,98	5012,7	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,106																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	891,125	134124,43	130248,18	0	132357,51	128897,81	0
23.03.2025	925,231	139252,19	135312,94	0	137417,49	133910,51	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:19:51