

#121410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 123)
5346
5243
ВКТ-7
00123009
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,296	0	174,34	173,59	0	172	171,81	0	0	24	0	0	54	46,5	7,51	0,5	0,3	-
25.02.2025	1,262	0	173,43	172,73	0	171,13	171,05	0	0	24	0	0	53	45,6	7,36	0,5	0,3	-
26.02.2025	1,247	0	175,4	174,69	0	173,08	173	0	0	24	0	0	53	45,8	7,18	0,5	0,3	-
27.02.2025	1,232	0	174,57	173,85	0	172,32	172,17	0	0	24	0	0	52,8	45,7	7,1	0,5	0,3	-
28.02.2025	1,233	0	174,53	173,82	0	172,32	172,14	0	0	24	0	0	52,7	45,5	7,14	0,5	0,3	-
01.03.2025	1,291	0	174,05	173,32	0	171,7	171,64	0	0	24	0	0	53,4	45,9	7,49	0,5	0,3	-
02.03.2025	1,254	0	173,7	172,98	0	171,42	171,3	0	0	24	0	0	53,1	45,8	7,29	0,5	0,3	-
03.03.2025	1,132	0	159,64	159,02	0	157,67	157,51	0	0	24	0	0	51,8	44,6	7,16	0,5	0,3	-
04.03.2025	1,175	0	174,53	173,89	0	172,37	172,21	0	0	24	0	0	51,6	44,8	6,79	0,5	0,3	-
05.03.2025	1,185	0	177,3	176,63	0	175,08	174,94	0	0	24	0	0	51,8	45	6,73	0,5	0,3	-
06.03.2025	1,17	0	178,28	177,63	0	176,06	175,89	0	0	24	0	0	51,9	45,3	6,61	0,5	0,3	-
07.03.2025	1,142	0	174,68	174,02	0	172,52	172,34	0	0	24	0	0	52	45,4	6,58	0,5	0,3	-
08.03.2025	1,121	0	173,65	173	0	171,49	171,32	0	0	24	0	0	52,1	45,6	6,5	0,5	0,3	-
09.03.2025	1,124	0	174,4	173,73	0	172,24	172,05	0	0	24	0	0	52,1	45,6	6,49	0,5	0,3	-
10.03.2025	1,162	0	175,99	175,25	0	173,63	173,4	0	0	24	0	0	53,4	46,8	6,66	0,5	0,3	-
11.03.2025	1,172	0	174,46	173,76	0	172,25	172,06	0	0	24	0	0	52,7	45,9	6,77	0,5	0,3	-
12.03.2025	1,21	0	174,19	173,46	0	171,79	171,75	0	0	24	0	0	53,4	46,4	7,02	0,5	0,3	-
13.03.2025	1,263	0	175,87	175,12	0	173,45	173,31	0	0	24	0	0	54	46,7	7,26	0,5	0,3	-
14.03.2025	1,291	0	174,78	174,03	0	172,38	172,18	0	0	24	0	0	54,2	46,7	7,47	0,5	0,3	-
15.03.2025	1,331	0	174,94	174,15	0	172,54	172,23	0	0	24	0	0	54,9	47,2	7,69	0,5	0,3	-
16.03.2025	1,333	0	174,52	173,74	0	172,12	171,84	0	0	24	0	0	54,9	47,2	7,72	0,5	0,3	-
17.03.2025	1,354	0	174,55	173,76	0	172,09	171,86	0	0	24	0	0	55,2	47,3	7,86	0,5	0,3	-
18.03.2025	1,279	0	174,42	173,69	0	172,12	171,92	0	0	24	0	0	53,6	46,2	7,41	0,5	0,3	-
19.03.2025	1,2	0	174,7	174,02	0	172,54	172,34	0	0	24	0	0	52,1	45,2	6,94	0,5	0,3	-
20.03.2025	1,188	0	175,52	174,86	0	173,31	173,17	0	0	24	0	0	52,2	45,4	6,83	0,5	0,3	-
21.03.2025	1,186	0	174,53	173,85	0	172,34	172,17	0	0	24	0	0	52,5	45,6	6,86	0,5	0,3	-
22.03.2025	1,174	0	174,55	173,88	0	172,39	172,2	0	0	24	0	0	52,2	45,4	6,79	0,5	0,3	-
23.03.2025	0,939	0	143,65	143,13	0	141,93	141,81	0	0	22	2	1	50,7	44,1	6,6	0,5	0,3	-
Итого:	33,946	0	4849,17	4829,6	0	4786,28	4781,61	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,946																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	281,439	38519,58	38523,45	0	37992,08	38122,01	0
23.03.2025	315,385	43368,75	43353,05	0	42778,36	42903,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 7:35:40