

#74692#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.03.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 123)
5346

Заводской номер счётчика 00123009	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 04.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	66,92	43,879	23.041

Подпись исполнителя



#74691#

Отчёт за период с 04.03.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 5243
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123009
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
05.03.2024	-	0,405	0	55,45	55,79	0	54,73	55,23	0	0	8	16	1	53,2	45,9	7,38	0,5	0,3
06.03.2024	-	1,239	0	166,29	167,39	0	164,12	165,71	0	0	24	0	0	53,4	45,8	7,52	0,5	0,3
07.03.2024	-	1,314	0	166,25	167,34	0	163,9	165,62	0	0	24	0	0	55	47	7,98	0,5	0,3
08.03.2024	-	1,306	0	165,85	166,96	0	163,45	165,28	0	0	24	0	0	54,8	46,9	7,95	0,5	0,3
09.03.2024	-	1,36	0	165,96	167,02	0	163,56	165,24	0	0	24	0	0	55,8	47,5	8,28	0,5	0,3
10.03.2024	-	1,328	0	165,79	166,91	0	163,49	165,22	0	0	24	0	0	55	46,9	8,09	0,5	0,3
11.03.2024	-	1,26	0	165,71	166,88	0	163,48	165,2	0	0	24	0	0	53,6	45,9	7,69	0,5	0,3
12.03.2024	-	1,224	0	165,68	166,88	0	163,52	165,2	0	0	24	0	0	52,8	45,3	7,45	0,5	0,3
13.03.2024	-	1,201	0	165,66	166,87	0	163,5	165,19	0	0	24	0	0	52,7	45,4	7,33	0,5	0,3
14.03.2024	-	1,201	0	165,72	166,93	0	163,56	165,25	0	0	24	0	0	52,9	45,6	7,31	0,5	0,3
15.03.2024	-	1,203	0	167,92	169,17	0	165,7	167,44	0	0	24	0	0	53,2	45,9	7,23	0,5	0,3
16.03.2024	-	1,193	0	164,73	165,93	0	162,57	164,25	0	0	24	0	0	53,4	46,1	7,32	0,5	0,3
17.03.2024	-	1,23	0	164,59	165,81	0	162,43	164,13	0	0	24	0	0	53,6	46,1	7,54	0,5	0,3
18.03.2024	-	1,302	0	164,74	165,9	0	162,34	164,22	0	0	24	0	0	55	47	8	0,5	0,3
19.03.2024	-	1,301	0	164,73	165,9	0	162,33	164,22	0	0	24	0	0	55	47	7,99	0,5	0,3
20.03.2024	-	1,282	0	165,29	166,46	0	163	164,76	0	0	24	0	0	54,6	46,7	7,84	0,5	0,3
21.03.2024	-	1,239	0	164,28	165,47	0	162,12	163,79	0	0	24	0	0	53,9	46,2	7,62	0,5	0,3
22.03.2024	-	1,238	0	164,22	165,42	0	162,06	163,74	0	0	24	0	0	53,7	46,1	7,6	0,5	0,3
23.03.2024	-	1,215	0	164,26	165,46	0	162,1	163,78	0	0	24	0	0	53,9	46,4	7,49	0,5	0,3
Итого:	-	23,041	0	3033,12	3054,49	0	2991,96	3023,47	0	0	440	16	-	53,97	46,3	7,66	0,5	0,3

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 440 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
04.03.2024	43,879	6104,17	6148,98	0	6023,12	6086,37	0
23.03.2024	66,92	9137,29	9203,47	0	9015,08	9109,84	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения