

#80166#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 21.04.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 123)
5346
5243
ВКТ-7
00123009
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,198	0	164,25	165,47	0	162,09	163,79	0	0	24	0	0	53,3	45,9	7,37	0,5	0,3	3,6
25.03.2024	1,187	0	164,17	165,4	0	162,01	163,72	0	0	24	0	0	53,3	46	7,29	0,5	0,3	3,9
26.03.2024	1,181	0	163,66	164,88	0	161,5	163,2	0	0	24	0	0	53,4	46,1	7,3	0,5	0,3	5,5
27.03.2024	1,178	0	163,6	164,83	0	161,44	163,15	0	0	24	0	0	53,6	46,3	7,27	0,5	0,3	9,1
28.03.2024	1,124	0	163,47	164,73	0	161,34	163,06	0	0	24	0	0	53,1	46,2	6,95	0,5	0,3	11,8
29.03.2024	1,13	0	163,52	164,78	0	161,4	163,14	0	0	24	0	0	52,9	45,9	6,97	0,5	0,3	10,7
30.03.2024	1,144	0	164,13	165,35	0	161,9	163,67	0	0	24	0	0	54,3	47,2	7,05	0,5	0,3	13,4
31.03.2024	1,111	0	164,44	165,67	0	162,18	163,88	0	0	24	0	0	54,6	47,7	6,84	0,5	0,3	16,7
01.04.2024	1,078	0	163,73	164,96	0	161,53	163,14	0	0	24	0	0	54,6	48	6,64	0,5	0,3	-
02.04.2024	1,102	0	163,72	164,95	0	161,53	163,23	0	0	24	0	0	54	47,2	6,8	0,5	0,3	-
03.04.2024	1,165	0	163,81	165,04	0	161,63	163,36	0	0	24	0	0	53,6	46,4	7,18	0,5	0,3	-
04.04.2024	1,206	0	164,63	165,83	0	162,37	164,15	0	0	24	0	0	54	46,6	7,4	0,5	0,3	-
05.04.2024	1,152	0	164,63	165,87	0	162,47	164,19	0	0	24	0	0	53,3	46,3	7,05	0,5	0,3	-
06.04.2024	1,134	0	164,6	165,83	0	162,44	164,15	0	0	24	0	0	53,5	46,5	6,98	0,5	0,3	-
07.04.2024	1,129	0	164,32	165,55	0	162,16	163,87	0	0	24	0	0	53,7	46,8	6,93	0,5	0,3	-
08.04.2024	1,112	0	163,81	165,03	0	161,65	163,35	0	0	24	0	0	54,1	47,2	6,86	0,5	0,3	-
09.04.2024	1,061	0	164,67	165,88	0	162,38	164,06	0	0	24	0	0	54,6	48,1	6,48	0,5	0,3	-
10.04.2024	0,487	0	77,06	77,66	0	75,98	76,79	0	0	24	0	0	54,8	48,5	6,35	0,5	0,3	-
11.04.2024	0	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	0	0	22,4	21,8	0,54	0,5	0,3	-
12.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	19,8	1,06	0,5	0,3	-
13.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	18,9	1,03	0,5	0,3	-
14.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	18	0,9	0,5	0,3	-
15.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,8	16,8	1,03	0,5	0,3	-
16.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,8	15,5	1,32	0,5	0,3	-
17.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,7	15,1	1,58	0,5	0,3	-
18.04.2024	0,431	0	66,14	67,31	0	65,14	66,51	0	0	24	0	0	56,7	49,8	6,9	0,5	0,3	-
19.04.2024	1,214	0	214,74	216,42	0	211,56	213,8	0	0	24	0	0	56,3	50,6	5,71	0,5	0,3	-
20.04.2024	1,09	0	175,41	177	0	173,12	175,19	0	0	24	0	0	53,4	47,2	6,27	0,5	0,3	-
21.04.2024	1,097	0	166,51	168,12	0	164,34	166,39	0	0	24	0	0	53,2	46,5	6,67	0,5	0,3	-
Итого:	23,711	0	3489,02	3516,59	0	3442,16	3479,82	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,711																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	66,92	9137,29	9203,47	0	9015,08	9109,84	0
21.04.2024	91,748	12785,86	12881,09	0	12614,7	12749,05	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2024 13:05:42