

#126526#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 77-85, поселок Чкаловск, Калининград
7323
ВКТ-7
00207654
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,702	0,466	47,34	39,18	46,5	38,57	7,93	24	0	0	63,2	58,1	5,19	0,42	0,38	5,5
25.03.2025	0,733	0,495	46,43	37,72	45,56	37,12	8,44	24	0	0	63,1	57,8	5,38	0,42	0,38	4,4
26.03.2025	0,657	0,425	45,42	37,88	44,62	37,33	7,29	24	0	0	62,8	57,5	5,31	0,42	0,38	6,9
27.03.2025	0,815	0,572	48,68	38,64	47,78	38,05	9,73	24	0	0	63,3	58,1	5,19	0,42	0,38	5,7
28.03.2025	0,694	0,459	44,22	36,16	43,43	35,58	7,85	24	0	0	63,3	57,8	5,52	0,42	0,38	8,9
29.03.2025	0,727	0,488	45,04	36,41	44,21	35,84	8,37	24	0	0	63,4	58	5,41	0,42	0,38	9,9
30.03.2025	0,714	0,483	47,28	38,83	46,42	38,21	8,21	24	0	0	63,3	58,2	5,1	0,42	0,38	6,8
31.03.2025	0,701	0,471	45,23	36,98	44,41	36,41	8	24	0	0	63,2	57,9	5,35	0,42	0,38	5,9
01.04.2025	0,699	0,46	44,7	36,53	43,88	35,97	7,91	24	0	0	63,2	57,7	5,49	0,42	0,38	-
02.04.2025	0,685	0,445	42,42	34,48	41,65	33,96	7,69	24	0	0	63,2	57,4	5,75	0,42	0,38	-
03.04.2025	0,634	0,407	45,18	38,09	44,35	37,48	6,87	24	0	0	63,7	58,4	5,23	0,42	0,38	-
04.04.2025	0,682	0,445	46,92	39,12	46,06	38,49	7,57	24	0	0	63,5	58,4	5,11	0,42	0,38	-
05.04.2025	0,744	0,499	46,64	37,8	45,77	37,22	8,55	24	0	0	63,2	57,8	5,41	0,42	0,38	-
06.04.2025	0,781	0,53	49,37	40,07	48,47	39,38	9,09	24	0	0	63,3	58,1	5,17	0,42	0,38	-
07.04.2025	0,637	0,399	46,83	39,81	45,97	39,17	6,8	24	0	0	63,5	58,2	5,26	0,42	0,38	-
08.04.2025	0,726	0,482	48,34	39,83	47,43	39,19	8,24	24	0	0	63,4	58,2	5,18	0,42	0,38	-
09.04.2025	0,677	0,436	47,23	39,57	46,37	38,92	7,45	24	0	0	63,4	58,2	5,25	0,42	0,38	-
10.04.2025	0,749	0,5	48,31	39,49	47,41	38,86	8,55	24	0	0	63,4	58,1	5,32	0,42	0,38	-
11.04.2025	0,576	0,392	34,34	26,85	33,74	26,4	7,34	24	0	0	61,2	56,4	4,86	0,42	0,38	-
12.04.2025	0,723	0,481	48,85	40,47	47,94	39,77	8,17	24	0	0	63,7	58,6	5,12	0,42	0,38	-
13.04.2025	0,742	0,504	49,78	41,12	48,85	40,41	8,44	24	0	0	64	59	4,97	0,42	0,38	-
14.04.2025	0,668	0,444	48,21	40,59	47,32	39,87	7,45	24	0	0	64	59,2	4,84	0,42	0,38	-
15.04.2025	0,672	0,446	48,47	40,8	47,59	40,08	7,51	24	0	0	63,8	59	4,75	0,42	0,38	-
16.04.2025	0,684	0,457	48,44	40,49	47,56	39,8	7,76	24	0	0	63,4	58,5	4,81	0,42	0,38	-
17.04.2025	0,688	0,466	50	41,84	49,11	41,14	7,97	24	0	0	62,8	58,3	4,51	0,42	0,38	-
18.04.2025	0,689	0,473	49,06	40,95	48,16	40,23	7,93	24	0	0	63,7	59,2	4,54	0,42	0,38	-
19.04.2025	0,703	0,483	50,18	41,59	49,29	40,9	8,39	24	0	0	62,2	57,8	4,39	0,42	0,38	-
20.04.2025	0,657	0,436	48,03	40,44	47,16	39,76	7,4	24	0	0	63,4	58,7	4,75	0,42	0,38	-
21.04.2025	0,722	0,498	48,84	40,08	47,95	39,41	8,54	24	0	0	62,8	58	4,72	0,42	0,38	-
22.04.2025	0,706	0,473	48,6	40,3	47,69	39,61	8,08	24	0	0	63,3	58,4	4,87	0,42	0,38	-
23.04.2025	0,688	0,459	48,77	40,74	47,87	40,08	7,79	24	0	0	63,3	58,4	4,87	0,42	0,38	-
Итого:	21,675	0	1457,15	1202,85	1430,52	1183,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,675															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1130,286	70650,6	56942,59	69339,48	56034,62
23.04.2025	1151,961	72107,75	58145,44	70770	57217,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:52:43