

#126179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель	Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана
Адрес потребителя	Тельмана 48, Калининград
Номер абонента	5154
Порядковый номер	8936
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	20108036
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,054	0	31,044	0	0	30,381	0	0	24	137	0	0	68,8	52,7	0,49	0,28	4,4
22.03.2025	1,781	0	19,731	0	0	19,317	0	0	24	137	0	0	68,3	46,3	0,49	0,28	5,6
23.03.2025	1,522	0	17,329	0	0	16,966	0	0	24	137	0	0	68,2	46,8	0,5	0,27	5,7
24.03.2025	1,594	0	16,528	0	0	16,183	0	0	21	137	0	3	68,1	44,6	0,49	0,28	6,8
25.03.2025	1,471	0	13,721	0	0	13,435	0	0	24	137	0	0	67,9	41,8	0,49	0,28	5,5
26.03.2025	1,614	0	16,537	0	0	16,193	0	0	24	137	0	0	67,9	44,2	0,5	0,28	4,4
27.03.2025	1,829	0	23,279	0	0	22,787	0	0	24	137	0	0	68,4	49,2	0,48	0,27	6,9
28.03.2025	1,696	0	18,951	0	0	18,554	0	0	24	137	0	0	68,2	46,4	0,49	0,27	5,7
29.03.2025	1,627	0	18,576	0	0	18,187	0	0	24	137	0	0	68,1	46,8	0,5	0,27	8,9
30.03.2025	1,587	0	17,663	0	0	17,295	0	0	24	137	0	0	67,9	46	0,49	0,27	9,9
31.03.2025	1,707	0	20,406	0	0	19,978	0	0	24	137	0	0	68,2	47,9	0,49	0,27	6,8
01.04.2025	1,547	0	15,989	0	0	15,65	0	0	24	137	0	0	68,5	44,9	0,48	0,28	5,9
02.04.2025	1,184	0	9,799	0	0	9,598	0	0	24	137	0	0	67,5	38,1	0,48	0,28	-
03.04.2025	1,2	0	10,127	0	0	9,919	0	0	24	137	0	0	67,3	38,5	0,48	0,28	-
04.04.2025	1,177	0	9,989	0	0	9,782	0	0	24	137	0	0	67,8	39	0,48	0,28	-
05.04.2025	1,418	0	19,608	0	0	19,181	0	0	24	137	0	0	69,4	51,8	0,47	0,28	-
06.04.2025	1,298	0	9,74	0	0	9,522	0	0	24	137	0	0	70,6	38,1	0,46	0,28	-
07.04.2025	1,784	0	21,635	0	0	21,155	0	0	24	137	0	0	70,2	50,1	0,47	0,28	-
08.04.2025	1,788	0	17,75	0	0	17,369	0	0	24	137	0	0	69,1	44,5	0,47	0,28	-
09.04.2025	1,826	0	19,358	0	0	18,943	0	0	24	137	0	0	69	46	0,47	0,28	-
10.04.2025	1,914	0	21,499	0	0	21,031	0	0	24	137	0	0	69,5	47,8	0,46	0,28	-
11.04.2025	1,689	0	18,325	0	0	17,933	0	0	24	137	0	0	68,8	46,3	0,47	0,28	-
12.04.2025	1,34	0	13,579	0	0	13,293	0	0	24	137	0	0	68,4	44,4	0,47	0,28	-
13.04.2025	1,236	0	10,785	0	0	10,562	0	0	24	137	0	0	67,7	39,8	0,48	0,28	-
14.04.2025	0,919	0	7,741	0	0	7,584	0	0	24	137	0	0	66,8	37,9	0,45	0,27	-
15.04.2025	0,521	0	4,196	0	0	4,115	0	0	24	137	0	0	65	34,8	0,42	0,27	-
16.04.2025	0,061	0	0,712	0	0	0,704	0	0	24	143	0	0	50,4	29,6	0,44	0,27	-
17.04.2025	0,079	0	1,026	0	0	1,014	0	0	24	143	0	0	51	32,4	0,38	0,27	-
18.04.2025	0,078	0	1,105	0	0	1,092	0	0	24	143	0	0	51,3	34,2	0,34	0,26	-
19.04.2025	0,065	0	1,004	0	0	0,992	0	0	24	143	0	0	51,1	35,5	0,34	0,26	-
20.04.2025	0,046	0	0,865	0	0	0,855	0	0	24	143	0	0	49,5	36,7	0,34	0,26	-
Итого:	39,652	0	428,597	0	0	419,57	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,471																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	705,092	8352,076	0	0,316	8165,784	0	0,313	15320	193
20.04.2025	744,743	8780,674	0	0,316	8585,354	0	0,313	16061	196

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2025 13:56:16