

#121401#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК

Кошевого 90, Калининград

3300

3115

ТЭМ-104

1246928

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,024	1,024	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	76,8	49,4	0	9	5,1	0,1	-
25.02.2025	1,063	1,063	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	79,2	49,3	0	9	5,1	0,1	-
26.02.2025	1,032	1,032	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	79,2	48,1	0	9	5,1	0,1	-
27.02.2025	1,005	1,005	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	78,1	48,1	0	9	5,1	0,1	-
28.02.2025	1,026	1,026	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	76,2	49	0	9	5,1	0,1	-
01.03.2025	1,059	1,059	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	76,1	49,8	0	9	5,1	0,1	-
02.03.2025	1,059	1,059	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	76,3	48,5	0	9	5,1	0,1	-
03.03.2025	0,997	5924,408	6039,776	0	-19023960,954	5971,767	0	24	24	0	0	76,2	48,2	0	9	5,1	0,1	-
04.03.2025	0,939	33,814	33,471	0	32,954	33,117	0	24	24	0	0	76,1	47,7	0	9	5,1	0,1	-
05.03.2025	0,908	31,257	30,93	0	30,459	30,618	0	24	24	0	0	76,4	46,6	0	9	5,1	0,1	-
06.03.2025	0,841	29,963	29,682	0	29,202	29,372	0	24	24	0	0	76,1	47,4	0	9	5,1	0,1	-
07.03.2025	0,826	31,587	31,339	0	30,784	30,983	0	24	24	0	0	76,2	49,4	0	9	5,1	0,1	-
08.03.2025	0,824	31,57	31,292	0	30,766	30,935	0	24	24	0	0	76,2	49,5	0	9	5,1	0,1	-
09.03.2025	0,827	30,816	30,538	0	30,033	30,2	0	24	24	0	0	76,2	48,7	0	9	5,1	0	-
10.03.2025	0,701	25,429	25,205	0	24,783	24,936	0	24	24	0	0	76,1	48	0	9	5,1	0	-
11.03.2025	0,936	34,753	34,397	0	33,867	34,019	0	24	24	0	0	76,2	48,7	0	9	5,1	0	-
12.03.2025	0,87	31,968	31,654	0	31,153	31,309	0	24	24	0	0	76,3	48,4	0	9	5,1	0	-
13.03.2025	1,003	37,292	36,919	0	36,341	36,511	0	24	24	0	0	76,3	48,8	0	9	5,1	0	-
14.03.2025	0,987	38,535	38,17	0	37,55	37,723	0	24	24	0	0	76,4	50,2	0	9	5,1	0	-
15.03.2025	0,966	40,418	40,075	0	39,388	39,574	0	24	24	0	0	76,2	51,8	0	9	5,1	0	-
16.03.2025	0,99	39,096	38,75	0	38,099	38,292	0	24	24	0	0	76,3	50,4	0	9	5,1	0	-
17.03.2025	1,063	43,078	42,686	0	41,976	42,166	0	24	24	0	0	76,4	51,2	0	9	5,1	0	-
18.03.2025	1,03	39,557	39,212	0	38,548	38,762	0	24	24	0	0	76,3	49,6	0	9	5,1	0	-
19.03.2025	0,984	38,147	37,815	0	37,176	37,378	0	24	24	0	0	76,2	49,8	0	9	5,1	0	-
20.03.2025	0,878	34,425	34,123	0	33,548	33,723	0	24	24	0	0	76,2	50,2	0	9	5,1	0	-
21.03.2025	0,824	31,261	30,98	0	30,467	30,633	0	24	24	0	0	76,1	49,1	0	9	5,1	0	-
22.03.2025	0,817	30,795	30,556	0	30,012	30,214	0	24	24	0	0	76,2	49,1	0	9	5,1	0	-
23.03.2025	0,854	33,251	33,044	0	32,437	32,686	0	24	24	0	0	74,6	48,3	0	9	5,1	0	-
Итого:	26,333	6618,688	6720,614	0	-18418491,411	6644,918	0	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,333																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	157,608	157,608	0	0	18425092	0	0	5118,08	0
23.03.2025	183,94	6776,296	6720,614	0	6600,586	6644,916	0	5790,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:29:03