

#126517#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Гайдара 87, Калининград

4395

7588

ТВ7 (ASCII)

16031056

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,191	0	173,721	0	0	171,848	0	0	24	0	48,3	41,1	0,49	0,47	-
25.03.2025	5,192	0	173,704	0	0	171,838	0	0	24	0	48,3	41,1	0,49	0,47	-
26.03.2025	5,193	0	173,504	0	0	171,631	0	0	24	0	48,3	41,1	0,49	0,47	-
27.03.2025	5,202	0	173,441	0	0	171,579	0	0	24	0	48,2	41	0,49	0,47	-
28.03.2025	5,202	0	173,679	0	0	171,786	0	0	24	0	48,6	41,3	0,49	0,47	-
29.03.2025	5,124	0	173,681	0	0	171,765	0	0	24	0	48,8	41,7	0,49	0,47	-
30.03.2025	5,095	0	173,725	0	0	171,832	0	0	24	0	48,6	41,5	0,49	0,47	-
31.03.2025	5,109	0	173,766	0	0	171,88	0	0	24	0	48,4	41,3	0,49	0,47	-
01.04.2025	5,097	0	173,411	0	0	171,564	0	0	24	0	48	40,9	0,5	0,47	-
02.04.2025	5,024	0	173,66	0	0	171,812	0	0	24	0	48	41	0,5	0,47	-
03.04.2025	4,366	0	173,795	0	0	172,125	0	0	24	0	45,8	39,7	0,49	0,47	-
04.04.2025	4,231	0	174,04	0	0	172,435	0	0	24	0	44,9	39	0,5	0,48	-
05.04.2025	4,378	0	174,009	0	0	172,406	0	0	24	0	44,9	38,8	0,5	0,48	-
06.04.2025	4,627	0	174,041	0	0	172,393	0	0	24	0	45,4	39	0,5	0,48	-
07.04.2025	4,6	0	173,82	0	0	172,208	0	0	24	0	44,9	38,5	0,5	0,48	-
08.04.2025	4,631	0	174,135	0	0	172,515	0	0	24	0	45,1	38,6	0,5	0,48	-
09.04.2025	4,537	0	174,154	0	0	172,57	0	0	24	0	44,5	38,2	0,48	0,46	-
10.04.2025	5,844	0	174,348	0	0	172,347	0	0	24	0	49,7	41,6	0,47	0,45	-
11.04.2025	6,122	0	174,557	0	0	172,36	0	0	24	0	52,1	43,6	0,47	0,44	-
12.04.2025	5,927	0	174,741	0	0	172,621	0	0	24	0	51,2	43	0,46	0,44	-
13.04.2025	5,842	0	174,73	0	0	172,555	0	0	24	0	51,9	43,8	0,46	0,44	-
14.04.2025	3,093	0	119,925	0	0	118,655	0	0	24	0	47,3	41,1	0,42	0,41	-
Итого:	109,627	0	3772,587	0	0	3732,725	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,184														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1111,997	28700,344	0	0	28313,377	0	0	3992	697
14.04.2025	1221,622	32472,931	0	0	32046,101	0	0	4520	697

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:36:54