

#130614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 27 сек. 12-13, Калининград
3300
9964
ТЭМ-104
4441429
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,756	235,102	235,969	229,43	230,664	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
25.04.2025	0,765	248,344	249,309	242,367	243,699	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
26.04.2025	0,778	251,164	252,148	245,121	246,484	24	24	0	73	71	0,5	0,5	-
27.04.2025	0,804	240,41	241,32	234,598	235,895	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
28.04.2025	0,764	250,027	251,074	244	245,418	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
29.04.2025	0,778	255,875	256,988	249,684	251,164	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
30.04.2025	0,77	261,801	262,906	255,469	256,938	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
01.05.2025	0,755	256,906	258	250,703	252,16	24	24	16	74	71	0,5	0,5	-
02.05.2025	0,749	253,18	254,234	247,062	248,477	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
03.05.2025	0,727	251,246	252,312	245,156	246,57	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
04.05.2025	0,773	248,812	249,934	242,805	244,293	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
05.05.2025	0,731	253,461	254,664	247,34	248,891	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
06.05.2025	0,708	257,039	258,285	250,824	252,402	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
07.05.2025	0,754	203,148	204,062	198,289	199,562	24	24	0	73	70	0,5	0,5	-
08.05.2025	0,906	156,301	156,578	152,559	153,285	24	24	0	73	68	0,5	0,5	-
09.05.2025	0,748	158,887	159,242	155,059	155,781	24	24	0	74	69	0,5	0,5	-
10.05.2025	0,708	125,473	125,559	122,457	122,891	24	24	0	74	69	0,5	0,5	-
11.05.2025	0,716	136,227	136,402	132,949	133,477	24	24	0	74	69	0,5	0,5	-
12.05.2025	0,628	98,047	97,867	95,68	95,816	24	23,99	0	74	68	0,5	0,5	-
13.05.2025	0,629	112,93	112,891	110,207	110,484	23,98	23,97	0	74	69	0,5	0,5	-
14.05.2025	0,617	109,094	108,98	106,449	106,652	24	24	0	74	69	0,5	0,5	-
15.05.2025	0,654	132,145	132,309	128,93	129,414	23,98	23,98	0	74	70	0,5	0,5	-
16.05.2025	0,606	116,371	116,309	113,523	113,77	24	24	0	74	70	0,5	0,5	-
17.05.2025	0,584	124,18	124,176	121,137	121,422	24	24	0	74	70	0,5	0,5	-
18.05.2025	0,566	118,449	118,414	115,574	115,828	24	24	0	74	70	0,5	0,5	-
19.05.2025	0,541	104,32	104,148	101,789	101,898	24	24	0	74	69	0,5	0,5	-
20.05.2025	0,527	108,789	108,648	106,148	106,273	24	24	0	74	70	0,5	0,5	-
21.05.2025	0,257	75,457	75,594	73,625	73,891	24	24	0	74	71	0,5	0,5	-
22.05.2025	0,015	2,23	2,297	2,18	2,246	24	23,99	3	74	68	0,5	0,5	-
23.05.2025	0,637	123,691	124,305	120,66	121,59	24	24	3	74	70	0,5	0,5	-
Итого:	19,951	5269,106	5284,924	5141,774	5167,335	719,96	719,93	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,158												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	578,151	43982,18	42556,949	42818,484	41726,152	4620,82	0,41
23.05.2025	598,102	49251,285	47841,875	47960,258	46893,488	5340,76	0,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 7:39:01