

#124647#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1340695

Номер абонента:

Адрес установки:

Летний проезд, 29 Балтийский Дом, ООО

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.03.2025 по 23.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,797	189,4	195,3	5,9	---	72,98	63,58	0,90	0,50	24,00
24.03	1,835	195,1	201,1	6,0	---	75,00	65,68	0,90	0,50	24,00
25.03	1,890	202,1	208,2	6,2	---	75,03	65,76	0,90	0,50	24,00
26.03	1,706	191,4	197,2	5,9	---	75,01	66,18	0,90	0,50	24,00
27.03	1,737	193,1	199,0	5,9	---	75,12	66,21	0,90	0,50	24,00
28.03	1,647	196,7	202,7	6,0	---	75,27	66,98	0,90	0,50	24,00
29.03	1,620	199,5	205,6	6,1	---	75,04	67,00	0,90	0,50	24,00
Итого:	12,23	1367,3	1409,3	42,0	0,0	74,79	65,93	0,90	0,50	168,00
30.03	1,656	186,5	192,2	5,7	---	75,00	66,21	0,90	0,50	24,00
31.03	1,680	191,4	197,2	5,9	---	75,01	66,32	0,90	0,50	24,00
01.04	1,853	200,2	206,2	6,1	---	74,97	65,80	0,90	0,50	24,00
02.04	1,690	197,4	203,4	6,0	---	75,15	66,67	0,90	0,50	24,00
03.04	1,565	200,6	206,7	6,1	---	75,17	67,46	0,90	0,50	24,00
04.04	1,591	196,5	202,5	6,0	---	75,03	67,02	0,90	0,50	24,00
05.04	2,117	208,4	214,6	6,3	---	75,11	65,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	12,15	1381,0	1423,0	42,0	0,0	75,06	66,35	0,90	0,50	168,00
06.04	2,230	212,4	218,8	6,4	---	75,15	64,73	0,90	0,50	24,00
07.04	1,968	213,8	220,2	6,4	---	75,17	66,05	0,90	0,50	24,00
08.04	1,924	205,9	212,1	6,2	---	75,13	65,88	0,90	0,50	24,00
09.04	1,562	127,8	131,8	3,9	---	75,14	63,01	0,90	0,50	24,00
10.04	1,730	91,5	94,4	2,9	---	73,62	54,80	0,90	0,50	24,00
11.04	1,854	163,5	168,5	5,0	---	73,12	61,87	0,90	0,50	24,00
12.04	1,765	190,5	196,3	5,8	---	73,20	64,02	0,90	0,50	24,00
Итого:	13,03	1205,4	1242,1	36,7	0,0	74,45	63,72	0,90	0,50	168,00
13.04	1,618	199,8	205,9	6,1	---	73,19	65,17	0,90	0,50	24,00
14.04	1,298	198,8	204,9	6,1	---	73,25	66,81	0,90	0,50	24,00
15.04	0,972	200,8	207,0	6,2	---	73,10	68,34	0,90	0,50	24,00
16.04	0,559	198,8	205,0	6,1	---	73,03	70,30	0,90	0,50	24,00
17.04	0,535	137,3	141,5	4,2	---	72,44	68,63	0,90	0,50	24,00
18.04	0,662	157,0	161,9	4,9	---	72,01	67,88	0,90	0,50	24,00
19.04	0,642	164,0	169,2	5,1	---	72,08	68,25	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,29	1256,6	1295,4	38,8	0,0	72,79	67,87	0,90	0,50	168,00
20.04	0,612	164,6	169,8	5,1	---	72,13	68,49	0,90	0,50	24,00
21.04	0,615	177,4	182,9	5,5	---	72,11	68,73	0,90	0,50	24,00
22.04	0,568	177,4	183,0	5,5	---	71,88	68,76	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,80	519,4	535,6	16,2	0,0	72,04	68,66	0,90	0,50	72,00
Итого:	45,50	5729,7	5905,4	175,7	0,0	74,09	66,24	0,90	0,50	744,0
						dT=	7,85			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		45,50					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2025	На 24:00 22.04.2025	Результат за период		На 11:00 23.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	783,40	828,89	45,50		829,14		
Расход теплоносителя M1, т	38037,6	43767,3	5729,7		43846,5		
Расход теплоносителя M2, т	39103,9	45009,4	5905,4		45091,1		
Время наработки, ч	13794,9	14538,9	744,0		14550,6		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч, ч				0,0			

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

