

#124649#

Тип теплосчётчика:

ТЭСМА-106/2

Номер теплосчётчика:

230077

Номер абонента:

Кв.65535 - Янчлх (Я

Адрес установки:

Судостроительная, 87-89 Балтийский Дом, ООО

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.03.2025 по 23.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,995	286,5	287,6	1,2	---	74,01	67,11	0,90	0,60	24,00
24.03	2,007	302,2	303,4	1,1	---	76,12	69,54	0,90	0,60	24,00
25.03	2,101	294,5	295,5	0,9	---	76,09	69,02	0,90	0,60	24,00
26.03	1,873	318,1	319,5	1,5	---	76,05	70,22	0,90	0,60	24,00
27.03	2,087	333,4	335,0	1,7	---	76,19	70,00	0,90	0,60	24,00
28.03	1,816	334,8	336,7	1,8	---	76,38	71,02	0,90	0,60	24,00
29.03	1,809	364,1	366,2	2,1	---	76,17	71,26	0,90	0,60	23,99
Итого:	13,69	2233,7	2243,9	10,2	0,0	75,89	69,83	0,90	0,60	167,99
30.03	1,726	368,9	371,9	3,1	---	76,04	71,43	0,90	0,60	24,00
31.03	1,847	352,2	354,8	2,6	---	76,17	70,99	0,90	0,60	24,00
01.04	2,011	320,6	322,9	2,3	---	76,05	69,84	0,90	0,60	24,00
02.04	1,871	318,1	320,6	2,5	---	76,13	70,32	0,90	0,60	24,00
03.04	1,729	320,5	322,6	2,2	---	76,25	70,92	0,90	0,60	24,00
04.04	1,651	329,9	332,4	2,4	---	76,13	71,19	0,90	0,60	24,00
05.04	2,224	328,3	330,9	2,5	---	76,12	69,41	0,90	0,60	24,00
Итого:	13,06	2338,6	2356,1	17,5	0,0	76,13	70,61	0,90	0,60	168,00
06.04	2,447	321,4	323,8	2,4	---	76,24	68,69	0,90	0,60	24,00
07.04	2,429	336,5	339,0	2,5	---	76,23	69,08	0,90	0,60	24,00
08.04	2,317	328,6	331,1	2,5	---	76,19	69,21	0,90	0,60	24,00
09.04	2,134	325,9	328,5	2,6	---	76,30	69,81	0,90	0,60	24,00
10.04	2,352	324,6	327,0	2,5	---	76,02	68,84	0,90	0,60	24,00
11.04	1,990	333,5	336,1	2,6	---	74,24	68,34	0,90	0,60	24,00
12.04	1,992	344,8	347,4	2,6	---	74,25	68,53	0,90	0,60	24,00
Итого:	15,66	2315,2	2333,0	17,7	0,0	75,62	68,93	0,90	0,60	168,00
13.04	1,702	349,9	352,6	2,7	---	74,30	69,50	0,90	0,60	24,00
14.04	1,425	340,3	342,9	2,6	---	74,30	70,18	0,90	0,60	24,00
15.04	1,165	351,4	354,3	3,0	---	74,23	70,98	0,90	0,60	24,00
16.04	0,681	321,2	323,9	2,7	---	73,86	71,80	0,90	0,60	24,00
17.04	0,688	319,8	322,5	2,7	---	73,64	71,55	0,90	0,60	24,00
18.04	0,649	316,5	319,1	2,6	---	72,97	70,98	0,90	0,60	24,00
19.04	0,676	337,2	340,0	2,8	---	73,00	71,05	0,90	0,60	24,00
Итого:	6,99	2336,3	2355,4	19,1	0,0	73,77	70,84	0,90	0,60	168,00
20.04	0,673	333,7	336,0	2,2	---	73,14	71,18	0,90	0,60	24,00
21.04	0,646	334,1	336,6	2,4	---	73,07	71,19	0,90	0,60	24,00
22.04	0,648	348,6	351,1	2,5	---	72,88	71,08	0,90	0,60	24,00
Итого:	1,97	1016,4	1023,6	7,1	0,0	73,02	71,15	0,90	0,60	72,00
Итого:	51,36	10240,2	10311,9	71,6	0,0	75,12	70,16	0,90	0,60	744,0
						dT=	4,96			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		51,36					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2025	На 24:00 22.04.2025	Результат за период		На 18:15 23.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	2064,41	2115,77	51,36		2116,28		
Расход теплоносителя M1, т	150046,0	160286,2	10240,2		160545,6		
Расход теплоносителя M2, т	150838,7	161150,6	10311,9		161412,0		
Время наработки, ч	29948,5	30692,5	744,0		30710,8		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Для представителя теплосети

TSTAT v5.27

