

#16395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 87-89, Калининград (жилье)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 5625
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230077
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,709	37,527	37,072	36,732	36,604	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
25.09.2022	0,764	39,367	38,906	38,521	38,412	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
26.09.2022	0,759	39,65	39,182	38,807	38,686	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
27.09.2022	0,747	38,908	38,453	38,078	37,965	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
28.09.2022	0,712	37,082	36,623	36,291	36,16	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
29.09.2022	0,751	39,021	38,58	38,189	38,092	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
30.09.2022	0,746	39,814	39,381	38,975	38,883	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
01.10.2022	0,797	41,486	41,047	40,602	40,525	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
02.10.2022	0,821	42,859	42,432	41,945	41,893	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
03.10.2022	0,799	41,398	40,941	40,512	40,422	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
04.10.2022	0,794	41,119	40,658	40,238	40,143	24	24	0	0	0	0	0	69	52	0,9	0,6	-
Итого:	8,399	438,231	433,275	428,89	427,785	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,223																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	647,526	21525,955	21173,477	21003,039	20950,078	8116,56	0
04.10.2022	655,925	21964,189	21606,752	21431,93	21377,861	8380,56	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:40:38