

#130965#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Автомобильная 25, Калининград
3300
4134
SKM-01
36027
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	1,26	233,6	235,4	24	0	73,6	69	-
25.04.2025	1,37	268	270,2	24	0	73,5	69,1	-
26.04.2025	1,42	273,3	275,7	24	0	73,5	69,1	-
27.04.2025	1,42	258,8	261	24	0	73,7	69,1	-
28.04.2025	1,29	258,8	261,1	24	0	73,6	69,4	-
29.04.2025	1,15	251,3	253,4	24	0	73,8	69,8	-
30.04.2025	1,12	262,5	264,8	24	0	73,8	70,1	-
01.05.2025	1,11	252,4	254,6	24	0	73,6	69,9	-
02.05.2025	1,08	262,6	264,9	24	128	73,6	70,1	-
03.05.2025	1,07	256	258,2	24	0	73,9	70,4	-
04.05.2025	1,09	250,2	252,3	24	0	73,7	70,1	-
05.05.2025	1,03	260,1	262,4	24	0	73,7	70,3	-
06.05.2025	1	265,6	267,8	24	0	73,7	70,5	-
07.05.2025	1,06	271,8	274,2	24	0	73,4	70,2	-
08.05.2025	1,04	258,5	260,7	24	0	73,4	70	-
09.05.2025	1,02	266,5	268,8	24	0	73,6	70,3	-
10.05.2025	1,04	260,1	262,3	24	0	73,5	70,2	-
11.05.2025	1,06	259,8	262	24	128	73,4	70	-
12.05.2025	1,04	263,6	265,8	24	0	73,8	70,5	-
13.05.2025	1,02	269	271,3	24	0	73,7	70,5	-
14.05.2025	1	262,7	264,9	24	0	73,8	70,6	-
15.05.2025	1,01	274,7	276,9	24	0	74	70,8	-
16.05.2025	1,01	280,7	283,2	24	0	74,1	71	-
17.05.2025	1,01	264,3	266,4	24	0	74	70,8	-
18.05.2025	1,04	265,2	267,5	24	0	73,8	70,6	-
19.05.2025	1	281,3	283,6	24	0	73,9	70,8	-
20.05.2025	1,03	295,9	298,5	24	0	73,9	71	-
21.05.2025	0,99	288,5	290,9	24	0	73,9	71	-
22.05.2025	1,01	289,3	291,8	24	0	73,9	71	-
23.05.2025	0,97	279,5	282	24	0	74	71,1	-
Итого:	32,76	7984,6	8052,6	720	0	0	0	0
Гкал	28,173							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2025	15985,4	968896,3	977198,9	123953,34
23.05.2025	16018,16	976880,9	985251,5	124673,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 12:16:19