

# #16345#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Потребитель       | Балтийский Дом, ООО, УК       |
| Адрес потребителя | Автомобильная 25, Калининград |
| Номер абонента    | 3300                          |
| Порядковый номер  | 4134                          |
| Тип теплосчётчика | SKM-01                        |
| Заводской номер   | 36027                         |
| Номер системы     | 1                             |

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.12.2022 | 5,02      | 224,4  | 226,8  | 24       | 0      | 74,5   | 55,1   | 0,5         |
| 25.12.2022 | 5,01      | 199,5  | 201,6  | 24       | 0      | 76,3   | 54,6   | -0,6        |
| 26.12.2022 | 4,35      | 144,9  | 146,6  | 24       | 0      | 75,5   | 49,4   | 2,3         |
| 27.12.2022 | 4,42      | 152,7  | 154,5  | 24       | 0      | 73,6   | 48,7   | 4,2         |
| 28.12.2022 | 4,61      | 175    | 177    | 24       | 0      | 74,4   | 51,5   | 2,1         |
| 29.12.2022 | 3,85      | 111,1  | 112,5  | 24       | 0      | 74,5   | 44,8   | 5,6         |
| 30.12.2022 | 4,02      | 115,1  | 116,6  | 24       | 0      | 74,4   | 44     | 6,3         |
| 31.12.2022 | 4,04      | 108,5  | 109,9  | 24       | 0      | 74,8   | 42,2   | 6,1         |
| 01.01.2023 | 2,73      | 68,6   | 69,5   | 24       | 0      | 74,2   | 39,4   | -           |
| 02.01.2023 | 3,09      | 80,5   | 81,6   | 24       | 0      | 74,2   | 40,6   | -           |
| 03.01.2023 | 3,83      | 110,2  | 111,6  | 24       | 0      | 74,3   | 44,4   | -           |
| 04.01.2023 | 4,18      | 135,4  | 137    | 24       | 0      | 74,7   | 48     | -           |
| 05.01.2023 | 4,15      | 153,3  | 154,9  | 24       | 0      | 74,4   | 48,5   | -           |
| 06.01.2023 | 6,01      | 344,9  | 348,5  | 24       | 0      | 78,5   | 63,6   | -           |
| 07.01.2023 | 5,3       | 208,4  | 210,6  | 24       | 0      | 80,5   | 57,4   | -           |
| 08.01.2023 | 4,82      | 146,9  | 148,6  | 24       | 0      | 79,1   | 50,8   | -           |
| 09.01.2023 | 4,55      | 151,1  | 152,8  | 24       | 0      | 76,6   | 50,6   | -           |
| 10.01.2023 | 4,18      | 134,9  | 136,5  | 24       | 0      | 74,5   | 47,7   | -           |
| 11.01.2023 | 4,38      | 139,2  | 140,8  | 24       | 0      | 74,6   | 47,5   | -           |
| 12.01.2023 | 3,89      | 114,1  | 115,5  | 24       | 0      | 74,6   | 45,2   | -           |
| 13.01.2023 | 3,47      | 104    | 105,3  | 24       | 0      | 74,4   | 44,5   | -           |
| 14.01.2023 | 3,68      | 112,2  | 113,5  | 24       | 0      | 74,4   | 45,4   | -           |
| 15.01.2023 | 4,07      | 122,3  | 123,8  | 24       | 0      | 74,4   | 45,6   | -           |
| 16.01.2023 | 4,49      | 161,2  | 163    | 24       | 0      | 74,6   | 50,4   | -           |
| 17.01.2023 | 4,61      | 159    | 160,9  | 24       | 0      | 74,6   | 49,5   | -           |
| 18.01.2023 | 5,15      | 204,9  | 207    | 24       | 0      | 76,2   | 54,4   | -           |
| 19.01.2023 | 5,02      | 194,6  | 196,7  | 24       | 0      | 76,9   | 54,6   | -           |
| 20.01.2023 | 5,03      | 182,2  | 184,3  | 24       | 0      | 79,1   | 55,1   | -           |
| 21.01.2023 | 5,42      | 198,2  | 200,2  | 24       | 0      | 79,5   | 55,8   | -           |
| 22.01.2023 | 5,6       | 202,4  | 204,7  | 24       | 0      | 79,6   | 55,9   | -           |
| 23.01.2023 | 5,25      | 195,4  | 197,3  | 24       | 0      | 79,6   | 56,5   | -           |
| Итого:     | 138,22    | 4855,1 | 4910,1 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 118,868   |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2022 | 13378,94  | 841753,7 | 848745,7 | 103512,8 |
| 23.01.2023 | 13517,16  | 846608,8 | 853655,8 | 104256,8 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 24.01.2023 17:14:15       |