

#121395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК  
Летний проезд 25, Калининград (жилье)  
3300  
7688  
ТЭСМА-106  
1230001  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q,<br>МВт*ч | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TRab | TNar,<br>ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------|------------|------|------|-----|-----------|--------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2025 | 1,335       | 39,805   | 39,316   | 38,836   | 38,955   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 45        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 25.02.2025 | 1,364       | 37,551   | 37,049   | 36,59    | 36,713   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 76        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 26.02.2025 | 1,261       | 34,48    | 34,02    | 33,602   | 33,715   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 76        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 27.02.2025 | 1,265       | 34,715   | 34,23    | 33,836   | 33,932   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 76        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 28.02.2025 | 1,298       | 38,633   | 38,217   | 37,699   | 37,871   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 01.03.2025 | 1,366       | 41,719   | 41,297   | 40,715   | 40,908   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 45        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 02.03.2025 | 1,36        | 40,508   | 40,082   | 39,525   | 39,717   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 45        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 03.03.2025 | 1,249       | 36,949   | 36,602   | 36,061   | 36,277   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 04.03.2025 | 1,205       | 35,625   | 35,367   | 34,771   | 35,053   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 05.03.2025 | 1,075       | 31,531   | 31,285   | 30,781   | 31,014   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 06.03.2025 | 1,001       | 29,676   | 29,473   | 28,971   | 29,217   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 73        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 07.03.2025 | 1,105       | 33,324   | 33,078   | 32,527   | 32,777   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 08.03.2025 | 1,103       | 33,586   | 33,352   | 32,783   | 33,047   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 45        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 09.03.2025 | 1,061       | 32,582   | 32,344   | 31,805   | 32,047   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 45        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 10.03.2025 | 0,982       | 29,91    | 29,719   | 29,197   | 29,445   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 73        | 44        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 11.03.2025 | 1,183       | 35,664   | 35,414   | 34,809   | 35,09    | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 45        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 12.03.2025 | 1,208       | 36,527   | 36,27    | 35,646   | 35,934   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 45        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 13.03.2025 | 1,273       | 38,754   | 38,465   | 37,818   | 38,105   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 45        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 14.03.2025 | 1,299       | 40,473   | 40,188   | 39,488   | 39,797   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 46        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 15.03.2025 | 1,405       | 44,832   | 44,527   | 43,74    | 44,078   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 47        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 16.03.2025 | 1,404       | 44,773   | 44,461   | 43,686   | 44,008   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 47        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 17.03.2025 | 1,41        | 45,605   | 45,324   | 44,488   | 44,859   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 47        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 18.03.2025 | 1,254       | 40,227   | 39,984   | 39,258   | 39,582   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 47        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 19.03.2025 | 1,286       | 40,602   | 40,34    | 39,617   | 39,945   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 46        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 20.03.2025 | 1,133       | 36,844   | 36,594   | 35,953   | 36,219   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 47        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 21.03.2025 | 1,112       | 35,336   | 35,113   | 34,492   | 34,773   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 46        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 22.03.2025 | 1,13        | 36,82    | 36,574   | 35,938   | 36,203   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 74        | 47        | 0,9        | 0,6        | -              |
| 23.03.2025 | 1,128       | 38,891   | 38,672   | 37,996   | 38,285   | 24   | 24         | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 72        | 47        | 0,9        | 0,6        | -              |
| Итого:     | 34,255      | 1045,942 | 1037,357 | 1020,628 | 1027,566 | 672  | 672        | 0    | 0    | 0   | 0         | 0      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 29,459      |          |          |          |          |      |            |      |      |     |           |        |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, МВт*ч | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.02.2025 | 1079,45  | 32825,031 | 32565,824 | 32055,738 | 32278,008 | 29364,22 | 0      |
| 23.03.2025 | 1113,705 | 33870,973 | 33603,18  | 33076,367 | 33305,574 | 30036,22 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:15:11