

#125718#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 35, Калининград
3300

Заводской номер счётчика 33978	Показания прибора, МВт×ч 23.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.03.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	12663,763	12604,728	59.035	50.77

Подпись исполнителя _____



014 18.04.25 откл Эл. пмс



#124778#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 3300
 Порядковый номер 2737
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 33978
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.03.2025	5,5	2,613	162,17	155,81	24	64	76,2	60,9
25.03.2025	4,4	2,618	176,36	170,47	24	64	76,2	62,4
26.03.2025	6,9	2,55	168,89	163,36	24	64	76,2	61,2
27.03.2025	5,7	2,499	172,75	166,76	24	0	76,3	62,2
28.03.2025	8,9	2,094	149,56	144,68	24	64	76,5	62,5
29.03.2025	9,9	2,109	167,82	162,16	24	64	76,3	63,4
30.03.2025	6,8	2,465	190,81	184,45	24	192	76,2	63,2
31.03.2025	5,9	2,417	188,5	182,44	24	64	76,2	63,6
01.04.2025	-	2,475	172,91	166,84	24	64	76,2	62
02.04.2025	-	2,225	174,01	168,3	24	0	76,3	63,6
03.04.2025	-	2,022	181,17	174,67	24	64	76,4	64,7
04.04.2025	-	2,173	187,93	181,35	24	64	76,2	64,9
05.04.2025	-	2,984	237,33	229,15	24	64	76,3	64,4
06.04.2025	-	3,363	263,4	254,47	23,99	192	76,4	65
07.04.2025	-	2,975	219,49	211,73	24	64	76,4	63,7
08.04.2025	-	2,864	221,95	214,26	24	0	76,3	64,2
09.04.2025	-	2,886	220,84	213,4	24	64	76,4	64,1
10.04.2025	-	3,101	241,05	232,66	24	64	75,6	63,9
11.04.2025	-	2,526	227,24	219,01	24	64	74,4	64,1
12.04.2025	-	2,388	229,87	221,4	24	64	74,3	64,6
13.04.2025	-	2,019	216,62	208,5	24	64	74,4	65
14.04.2025	-	1,685	195,2	187,93	24	64	74,4	66,1
15.04.2025	-	1,564	211,48	203,35	24	64	74,3	67,6
16.04.2025	-	1,725	211,77	203,44	24	64	74,2	66,4
17.04.2025	-	0,695	81,41	78,14	10,8	192	74	65,3
18.04.2025	-	0	0	0	0	128	0	0
19.04.2025	-	0	0	0	0	128	0	0
20.04.2025	-	0	0	0	0	128	0	0
21.04.2025	-	0	0	0	0	128	0	0
22.04.2025	-	0	0	0	0	128	0	0
23.04.2025	-	0	0	0	0	128	0	0
Итого:	6,9	59,035	4870,53	4698,73	586,79	-	61,05	51,58

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

586,79 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.03.2025	12604,728	448557,84	455503,98	148860
23.04.2025	12663,763	453428,37	460202,71	149446,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения