

#121393#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	3,271	181,99	24	0	77	61	-
25.02.2025	3,23	153,32	24	0	79,6	60,6	-
26.02.2025	2,99	137,02	24	0	79,5	59,4	-
27.02.2025	2,799	129,17	24	0	78,8	58,4	-
28.02.2025	2,894	145,93	24	0	76,6	58,3	-
01.03.2025	3,211	180,29	24	0	76,5	60,4	-
02.03.2025	3,177	179,76	24	0	76,7	60,7	-
03.03.2025	2,884	156,32	24	0	76,6	59,8	-
04.03.2025	2,757	147,81	24	0	76,6	59,4	-
05.03.2025	2,17	102,12	24	0	76,6	56,3	-
06.03.2025	1,951	83,83	24	0	76,4	52,5	-
07.03.2025	2,204	115,89	24	0	76,5	57,3	-
08.03.2025	2,244	129,39	24	0	76,6	60,1	-
09.03.2025	2,271	136,34	24	0	76,5	60,6	-
10.03.2025	2,022	119	24	0	76,6	59,8	-
11.03.2025	2,7	147,23	24	0	76,6	59	-
12.03.2025	2,72	148,56	24	0	76,7	59,6	-
13.03.2025	2,894	160,22	24	0	76,7	59,6	-
14.03.2025	3,178	182,69	24	0	76,8	61,1	-
15.03.2025	3,26	197,07	24	0	76,7	61,8	-
16.03.2025	3,409	215,14	24	0	76,7	62,6	-
17.03.2025	3,554	236,26	24	0	76,8	63,5	-
18.03.2025	3,203	201,11	24	0	76,6	62,4	-
19.03.2025	3,067	186,25	24	0	76,6	61,5	-
20.03.2025	2,702	174,28	24	0	76,7	62,4	-
21.03.2025	2,464	154,64	24	0	76,5	61,1	-
22.03.2025	2,555	173,58	24	0	76,7	62,7	-
23.03.2025	2,47	190,05	24	0	74,8	61,9	-
Итого:	78,251	4465,26	672	0	0	0	0
Гкал	67,295						

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2025	12594,885	485762,61	165445,56
23.03.2025	12673,136	490227,87	166117,56

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:47:18