

#130963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	0,637	181,79	24	0	73,6	70,7	-
25.04.2025	0,627	187,44	24	0	73,5	70,8	-
26.04.2025	0,697	194,42	24	0	73,5	70,5	-
27.04.2025	0,717	194,13	24	0	73,7	70,6	-
28.04.2025	0,641	188,29	24	0	73,6	70,8	-
29.04.2025	0,635	189,95	24	0	73,8	71	-
30.04.2025	0,641	192,24	24	0	73,8	71	-
01.05.2025	0,62	190,47	24	0	73,7	71	-
02.05.2025	0,608	188,26	24	0	73,7	71	-
03.05.2025	0,593	190,23	24	0	73,9	71,3	-
04.05.2025	0,641	190,68	24	0	73,7	70,9	-
05.05.2025	0,553	193,3	24	0	73,6	71,2	-
06.05.2025	0,556	199,85	24	0	73,7	71,4	-
07.05.2025	0,553	213	24	0	73,4	71,2	-
08.05.2025	0,559	208,56	24	0	73,4	71,1	-
09.05.2025	0,537	213,32	24	0	73,5	71,4	-
10.05.2025	0,531	212,78	24	0	73,5	71,4	-
11.05.2025	0,523	204,96	24	0	73,4	71,3	-
12.05.2025	0,492	209,59	24	0	73,8	71,8	-
13.05.2025	0,497	211,13	24	0	73,7	71,7	-
14.05.2025	0,49	209,61	24	0	73,7	71,8	-
15.05.2025	0,484	212,4	24	0	74	72,1	-
16.05.2025	0,496	216,99	24	0	74,1	72,2	-
17.05.2025	0,493	206,67	24	0	74	72	-
18.05.2025	0,49	210,44	24	0	73,9	72	-
19.05.2025	0,439	217,43	24	0	73,8	72,1	-
20.05.2025	0,401	224,02	23,99	128	73,9	72,4	-
21.05.2025	0,372	229,41	24	0	73,9	72,5	-
22.05.2025	0,353	231,13	24	0	74	72,7	-
23.05.2025	0,307	224,4	24	0	74	72,9	-
Итого:	16,183	6136,89	719,99	0	0	0	0
Гкал	13,917						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2025	12733,627	496597,57	166861,54
23.05.2025	12749,81	502734,46	167581,53

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2025 10:14:33