

#95282#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.09.2024	0,541	122,08	24	0	73,2	69,3	-
02.09.2024	0,529	119,18	24	0	73,3	69,5	-
03.09.2024	0,514	117	24	0	73,3	69,5	-
04.09.2024	0,516	113,57	24	0	73,5	69,6	-
05.09.2024	0,496	110,14	24	0	73,1	69,2	-
06.09.2024	0,461	106,91	24	0	72,8	69,1	-
07.09.2024	0,484	109,81	24	0	73,4	69,5	-
08.09.2024	0,544	118,98	24	0	73,6	69,6	-
09.09.2024	0,5	115,65	24	0	73,1	69,3	-
10.09.2024	0,499	113,49	24	0	72,9	69,1	-
11.09.2024	0,509	114,98	24	0	73,2	69,4	-
12.09.2024	0,511	115,02	24	0	73	69,2	-
13.09.2024	0,485	108,7	23,99	128	72,9	69	-
14.09.2024	0,535	121,85	24	0	73,1	69,2	-
15.09.2024	0,579	129,13	24	0	73,1	69,2	-
16.09.2024	0,54	125,44	24	0	73,2	69,4	-
17.09.2024	0,526	120,31	23,13	128	73,3	69,5	-
18.09.2024	0,507	115,71	23,37	128	73	69,2	-
19.09.2024	0,529	115,83	24	0	73,2	69,3	-
20.09.2024	0,539	122,94	24	0	73,3	69,5	-
21.09.2024	0,57	133,08	24	0	73	69,3	-
22.09.2024	0,609	138,91	24	0	73	69,2	-
23.09.2024	0,538	124,81	24	0	73	69,3	-
Итого:	12,061	2733,52	550,49	0	0	0	0
Гкал	10,372						

Общее время работы системы, ч	552
Период нормальной работы системы, ч	550,49

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
31.08.2024	12189,889	450912,24	161224,23
23.09.2024	12201,95	453645,76	161774,72

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:46:42