

#126506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель	Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя	Советский проспект 128, Калининград
Номер абонента	4776
Порядковый номер	7116
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261584
Номер системы	2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,45	220,74	218,25	218,25	24	0	0	49,1	42,4	6,65	0,65	0,63	-
25.03.2025	1,42	220,22	217,72	217,72	24	0	0	49	42,5	6,54	0,64	0,62	-
26.03.2025	1,441	220,12	217,63	217,63	24	0	0	49,1	42,5	6,63	0,63	0,61	-
27.03.2025	1,447	220,54	218	218	24	0	0	49,4	42,8	6,65	0,64	0,61	-
28.03.2025	1,244	220,54	218,31	218,31	24	0	0	46,2	40,5	5,71	0,65	0,63	-
29.03.2025	1,089	220,47	218,47	218,47	24	0	0	43,8	38,8	5	0,65	0,63	-
30.03.2025	1,287	220,66	218,44	218,44	24	0	0	46,5	40,6	5,89	0,63	0,61	-
31.03.2025	1,363	220,6	218,25	218,25	24	0	0	48,1	41,8	6,26	0,64	0,62	-
01.04.2025	1,425	220,37	217,89	217,89	24	0	0	49	42,4	6,55	0,64	0,62	-
02.04.2025	1,265	219,59	217,35	217,35	24	0	0	46,5	40,6	5,83	0,65	0,63	-
03.04.2025	1,075	219,69	217,71	217,71	24	0	0	43,5	38,6	4,95	0,66	0,64	-
04.04.2025	1,21	220,17	218,05	218,05	24	0	0	45,6	40	5,55	0,65	0,63	-
05.04.2025	1,508	220,42	217,82	217,82	24	0	0	50,4	43,5	6,93	0,63	0,62	-
06.04.2025	1,656	220,19	217,32	217,32	24	0	0	52,7	45,1	7,64	0,64	0,62	-
07.04.2025	1,621	225,72	222,86	222,86	24	0	0	52,1	44,8	7,28	0,63	0,61	-
08.04.2025	1,53	220,98	218,32	218,32	24	0	0	50,5	43,5	7,02	0,64	0,61	-
09.04.2025	1,562	221,08	218,37	218,37	24	0	0	51,1	43,9	7,17	0,63	0,61	-
10.04.2025	1,627	221,56	218,78	218,78	24	0	0	52,2	44,8	7,45	0,64	0,62	-
11.04.2025	1,511	222,28	219,65	219,65	24	0	0	50,3	43,4	6,88	0,65	0,62	-
12.04.2025	1,412	221,33	218,82	218,82	24	0	0	49	42,5	6,46	0,64	0,61	-
13.04.2025	1,072	221,14	219,15	219,15	24	0	0	44	39	4,92	0,6	0,57	-
14.04.2025	0,6	150,56	149,36	149,36	24	0	0	40,8	36,8	4,02	0,46	0,44	-
Итого:	29,815	4788,97	4736,52	4736,52	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,815												

Общее время работы системы, ч	528
Период нормальной работы системы, ч	528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	635,191	93370,22	92328,47	92328,47
14.04.2025	665,006	98159,19	97064,99	97064,99

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:43:27