

#35278#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,226	0,101	10,2	5,53	10,12	5,53	4,59	24	0	0	43,4	30,5	12,93	0,52	0,52	-
25.08.2023	0,308	0,117	10,37	5,76	10,19	5,76	4,43	24	0	0	53,5	34,6	18,96	0,51	0,51	-
26.08.2023	0,341	0,136	11,14	5,94	10,97	5,94	5,03	24	0	0	54,8	35,6	19,22	0,51	0,51	-
27.08.2023	0,332	0,132	11,29	6,09	11,12	6,09	5,03	24	0	0	53,1	35,2	17,91	0,51	0,51	-
28.08.2023	0,322	0,122	11,32	6,5	11,14	6,5	4,64	24	0	0	53,2	35,1	18,12	0,52	0,52	-
29.08.2023	0,323	0,115	11,41	6,92	11,23	6,92	4,31	24	0	0	54,1	35,4	18,75	0,51	0,51	-
30.08.2023	0,329	0,119	11,83	7,25	11,64	7,25	4,39	24	0	0	53,9	35,7	18,22	0,51	0,5	-
31.08.2023	0,347	0,13	12,43	7,24	12,22	7,24	4,98	24	0	0	52,8	35,1	17,66	0,51	0,51	-
01.09.2023	0,332	0,116	12,24	7,47	12,05	7,47	4,58	24	0	0	52,4	34,4	18,07	0,51	0,51	-
02.09.2023	0,35	0,127	12,79	7,69	12,59	7,69	4,9	24	0	0	52,6	34,5	18,08	0,5	0,5	-
03.09.2023	0,374	0,14	13,2	7,58	13	7,58	5,42	24	0	0	52,9	34,7	18,19	0,51	0,51	-
04.09.2023	0,341	0,118	12,6	7,9	12,4	7,9	4,5	24	0	0	53,1	34,8	18,28	0,52	0,51	-
05.09.2023	0,325	0,111	12,29	7,89	12,1	7,89	4,21	24	0	0	52,9	35	17,84	0,51	0,51	-
06.09.2023	0,262	0,108	12,99	7,88	12,87	7,88	4,99	24	0	0	43,3	31,7	11,62	0,51	0,5	-
07.09.2023	0,316	0,117	12,91	8,03	12,74	8,03	4,71	24	0	0	49,8	33,9	15,93	0,51	0,51	-
08.09.2023	0,329	0,105	12,34	8,25	12,11	8,25	3,86	24	0	0	54,4	35,9	18,48	0,52	0,52	-
09.09.2023	0,299	0,092	12,04	8,3	11,84	8,3	3,54	24	0	0	52,7	35,3	17,38	0,51	0,5	-
10.09.2023	0,354	0,132	13,32	8,31	13,11	8,31	4,8	24	0	0	53,2	35,9	17,32	0,51	0,51	-
11.09.2023	0,313	0,107	12,52	8,49	12,31	8,49	3,82	24	0	0	53,1	36,2	16,95	0,52	0,51	-
12.09.2023	0,316	0,106	13,96	10,18	13,75	10,17	3,58	24	0	0	53,9	38,5	15,37	0,51	0,51	-
13.09.2023	0,307	0,108	12,35	8,29	12,14	8,29	3,85	24	0	0	53	36,4	16,57	0,51	0,51	-
14.09.2023	0,319	0,108	12,08	7,89	11,88	7,89	3,99	24	0	0	53,7	35,8	17,87	0,52	0,51	-
15.09.2023	0,335	0,114	11,85	7,44	11,66	7,44	4,22	24	0	0	54,6	35,5	19,08	0,52	0,51	-
16.09.2023	0,34	0,114	11,95	7,39	11,75	7,39	4,36	24	0	0	54,6	35,1	19,51	0,51	0,5	-
17.09.2023	0,371	0,133	12,59	7,46	12,39	7,46	4,93	24	0	0	54,9	35,6	19,28	0,52	0,52	-
18.09.2023	0,372	0,135	12,62	7,5	12,42	7,5	4,92	24	0	0	55,2	35,9	19,28	0,52	0,52	-
19.09.2023	0,345	0,119	12,04	7,43	11,83	7,43	4,4	24	0	0	54,8	35,6	19,14	0,52	0,51	-
20.09.2023	0,34	0,117	12,08	7,55	11,88	7,55	4,33	24	0	0	54,4	35,4	19,08	0,52	0,51	-
21.09.2023	0,348	0,116	12,03	7,45	11,83	7,45	4,38	24	0	0	54,8	35,3	19,52	0,52	0,52	-
22.09.2023	0,302	0,118	12,42	7,3	12,28	7,3	4,98	24	0	0	48,3	33,4	14,86	0,52	0,51	-
23.09.2023	0,356	0,131	12,48	7,14	12,3	7,14	5,16	24	0	0	52,6	34,5	18,07	0,51	0,51	-
Итого:	10,174	0	377,68	232,04	371,86	232,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,174															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	72,082	2448,66	1364,31	2411,83	1364,29
23.09.2023	82,256	2826,34	1596,35	2783,69	1596,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2023 7:35:31