

#97826#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 10, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30807	Показания прибора, МВт×ч 23.10.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.09.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6293,078	6276,957	16.121	13.864
Количество тепловой энергии, система 2	4105,835	4092,518	13.317	11.453

Подпись исполнителя



#97825#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 5526
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30807
Номер системы 2
Отчёт сформирован 24.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.09.2024	-	0,411	17,63	14,76	24	0	62,7	49,1
25.09.2024	-	0,405	17,6	14,82	24	0	62,7	49,1
26.09.2024	-	0,419	17,97	14,83	24	0	61,9	48,6
27.09.2024	-	0,404	17,66	14,95	24	0	62,6	49
28.09.2024	-	0,426	17,99	14,86	24	0	62,3	48,7
29.09.2024	-	0,467	18,62	14,7	24	0	62,1	48,6
30.09.2024	-	0,455	18,25	14,82	24	0	62,4	48,2
01.10.2024	-	0,475	18,52	14,75	24	0	62,2	47,8
02.10.2024	-	0,453	18,08	14,65	24	0	62	47,6
03.10.2024	-	0,478	18,4	14,43	24	0	61,7	47,4
04.10.2024	-	0,441	17,61	14,4	24	0	61,8	47
05.10.2024	-	0,484	18,45	14,4	24	0	61,6	47,2
06.10.2024	-	0,499	18,63	14,2	24	0	61,4	47,1
07.10.2024	-	0,452	17,78	14,24	24	0	61,6	47,1
08.10.2024	-	0,442	17,89	14,33	24	0	60,8	47
09.10.2024	-	0,461	18,16	14,22	24	0	61,2	47,5
10.10.2024	-	0,429	17,53	14,18	24	0	61,3	47,3
11.10.2024	-	0,451	18,09	14,23	24	0	61,2	47,8
12.10.2024	-	0,45	18,16	14,22	24	0	60,8	47,6
13.10.2024	-	0,431	17,8	14,12	24	0	60,2	47
14.10.2024	-	0,428	17,49	14,17	24	0	61,3	47,4
15.10.2024	-	0,434	17,75	14,16	24	0	60,9	47,4
16.10.2024	-	0,464	18,33	14,15	24	0	60,8	47,5
17.10.2024	-	0,444	17,88	14,13	24	0	61	47,5
18.10.2024	-	0,422	17,41	14,19	24	0	61,4	47,5
19.10.2024	-	0,454	17,87	14,08	24	0	61,4	47,6
20.10.2024	-	0,493	18,65	14,02	24	0	61,3	47,8
21.10.2024	-	0,428	17,48	14,07	24	0	61,3	47,7
22.10.2024	-	0,402	17,06	14,07	24	0	61,3	47,7
23.10.2024	-	0,415	16,51	13,2	23,79	128	61	47,4
Итого:	-	13,317	537,25	430,35	719,79	-	61,54	47,74

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 719,79 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.09.2024	4092,518	164988,37	118598,56	183094,57
23.10.2024	4105,835	165525,62	119028,91	183814,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения