

#126504#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Ульяны Громовой 90, Калининград

4817

6433

ТВ7 (ASCII)

13013859

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	7,881	0	94	0	0	91,629	0	0	24	0	75,5	55	0,6	0,27	6,8
25.03.2025	7,723	0	91,537	0	0	89,227	0	0	24	0	75,5	54,9	0,6	0,28	5,5
26.03.2025	7,76	0	92,439	0	0	90,106	0	0	24	0	75,5	55	0,6	0,27	4,4
27.03.2025	7,919	0	94,662	0	0	92,27	0	0	24	0	75,6	55,2	0,6	0,28	6,9
28.03.2025	7,626	0	89,832	0	0	87,554	0	0	24	0	75,8	55,1	0,6	0,27	5,7
29.03.2025	7,567	0	92,091	0	0	89,766	0	0	24	0	75,6	55,5	0,6	0,27	8,9
30.03.2025	7,482	0	91,15	0	0	88,849	0	0	24	0	75,6	55,5	0,6	0,27	9,9
31.03.2025	7,533	0	92,291	0	0	89,963	0	0	24	0	75,5	55,6	0,6	0,27	6,8
01.04.2025	7,586	0	92,506	0	0	90,178	0	0	24	0	75,5	55,4	0,6	0,27	5,9
02.04.2025	7,597	0	92,14	0	0	89,808	0	0	24	0	75,6	55,5	0,6	0,27	-
03.04.2025	7,531	0	93,44	0	0	91,08	0	0	24	0	75,7	56	0,6	0,27	-
04.04.2025	6,993	0	84,984	0	0	82,838	0	0	24	0	75,6	55,5	0,6	0,27	-
05.04.2025	7,764	0	96,69	0	0	94,251	0	0	24	0	75,6	55,9	0,6	0,28	-
06.04.2025	8,303	0	101,768	0	0,013	99,202	0	0,013	24	0	75,6	55,7	0,6	0,28	-
07.04.2025	7,824	0,003	92,6	0	0	90,263	0	0	24	0	75,6	55	0,6	0,28	-
08.04.2025	7,702	0	93,048	0	0	90,694	0	0	24	0	75,6	55,4	0,6	0,28	-
09.04.2025	7,92	0	96,793	0	0	94,345	0	0	24	0	75,7	55,7	0,6	0,28	-
10.04.2025	8,168	0	104,624	0	0	102,026	0	0	24	0	74,8	55,8	0,6	0,28	-
11.04.2025	7,661	0	102,836	0	0	100,35	0	0	24	0	73,7	55,5	0,6	0,28	-
12.04.2025	7,789	0	107,281	0	0	104,688	0	0	24	0	73,7	56	0,6	0,28	-
13.04.2025	7,49	0	108,97	0	0	106,338	0	0	24	0	73,7	57	0,6	0,27	-
14.04.2025	6,699	0	96,387	0	0	94,056	0	0	24	0	73,8	56,9	0,6	0,27	-
15.04.2025	5,643	0	89,191	0	0	87,044	0	0	24	0	73,6	58,2	0,6	0,26	-
16.04.2025	6,567	0	95,531	0	0	93,232	0	0	24	0	73,6	56,9	0,6	0,26	-
17.04.2025	4,734	0	90,986	0	0	88,83	0	0	24	0	72,9	60,3	0,6	0,26	-
18.04.2025	3,383	0	78,419	0	0	76,576	0	0	24	0	72,6	62,1	0,6	0,26	-
19.04.2025	3,515	0	82,181	0	0	80,249	0	0	24	0	72,6	62,2	0,6	0,26	-
20.04.2025	3,629	0	86,285	0	0	84,247	0	0	24	0	72,7	62,5	0,6	0,26	-
21.04.2025	3,27	0	77,695	0	0	75,867	0	0	24	0	72,7	62,4	0,6	0,26	-
22.04.2025	3,539	0	85,426	0	0	83,425	0	0	24	0	72,5	62,4	0,6	0,26	-
23.04.2025	3,371	0	81,311	0	0	79,4	0	0	24	0	72,6	62,6	0,6	0,26	-
Итого:	206,169	0	2869,094	0	0,013	2798,351	0	0,013	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,243														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	4042,075	44465,06	0	5,026	43330,696	0	4,967	14844	0
23.04.2025	4248,246	47334,156	0	5,039	46129,048	0	4,98	15588	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:27:04