

#120350#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМиК, ООО, УК
Емельянова 300-310, поселок Борисово, Калининград

Заводской номер счётчика 22186295	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4463,652	4126,784	336.868	80.46

Подпись исполнителя



#120349#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

7792
0 9747
TB7 (ASCII)
22186295
1

Отчёт сформирован

26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	14,3	0	379,31	363,12	0	373,929	359,549	0	24	0	55,2	46,1	0,33	0,28
25.02.2025	-	13,755	0	379,21	363,1	0	374,126	359,666	0	24	0	53,8	45	0,33	0,27
26.02.2025	-	13,278	0	379,06	362,98	0	374,059	359,623	0	24	0	53,2	44,7	0,33	0,28
27.02.2025	-	11,875	0	378,75	362,89	0	374,299	359,843	0	24	0	50,2	42,6	0,34	0,29
28.02.2025	-	12,619	0	378,91	362,91	0	374,246	359,803	0	24	0	51,3	43,2	0,34	0,29
01.03.2025	-	13,763	0	379,01	362,78	0	373,926	359,397	0	24	0	53,7	44,9	0,33	0,28
02.03.2025	-	13,415	0	378,96	362,73	0	374,038	359,453	0	24	0	52,8	44,2	0,33	0,28
03.03.2025	-	12,823	0	379,18	362,98	0	374,486	359,805	0	24	0	51,6	43,4	0,34	0,28
04.03.2025	-	12,18	0	379	362,95	0	374,528	359,927	0	24	0	50,3	42,5	0,33	0,28
05.03.2025	-	10,226	0	376,72	361,24	0	372,981	358,643	0	24	0	46,3	39,7	0,33	0,28
06.03.2025	-	8,963	0	375	359,85	0	371,712	357,506	0	24	0	43,6	37,9	0,34	0,28
07.03.2025	-	9,825	0	377,56	362,11	0	373,919	359,583	0	24	0	45,5	39,3	0,35	0,3
08.03.2025	-	10,265	0	377,5	361,95	0	373,612	359,246	0	24	0	46,9	40,3	0,36	0,31
09.03.2025	-	10,494	0	377,09	361,59	0	373,14	358,873	0	24	0	47,3	40,6	0,35	0,29
10.03.2025	-	9,722	0	377,16	361,61	0	373,387	358,947	0	24	0	46,5	40,3	0,34	0,28
11.03.2025	-	10,96	0	377,78	361,85	0	373,669	359,021	0	24	0	48,3	41,3	0,35	0,29
12.03.2025	-	10,832	0	377,56	361,58	0	373,493	358,792	0	24	0	48,1	41,1	0,34	0,28
13.03.2025	-	12,342	0	377,37	361,36	0	372,8	358,269	0	24	0	51,1	43,2	0,34	0,28
14.03.2025	-	13,902	0	377,81	361,55	0	372,66	358,133	0	24	0	54,1	45,2	0,34	0,28
15.03.2025	-	14,005	0	377,96	361,69	0	372,749	358,221	0	24	0	54,2	45,2	0,36	0,31
16.03.2025	-	13,78	0	377,82	361,45	0	372,718	358,061	0	24	0	53,7	44,9	0,34	0,29
17.03.2025	-	14,548	0	377,9	361,32	0	372,589	357,818	0	24	0	55	45,6	0,34	0,28
18.03.2025	-	13,443	0	377,82	361,24	0	372,906	357,964	0	24	0	52,9	44,3	0,34	0,29
19.03.2025	-	12,46	0	377,81	361,38	0	373,257	358,318	0	24	0	50,8	42,8	0,34	0,29
20.03.2025	-	10,952	0	377,13	361,01	0	372,993	358,183	0	24	0	48,1	41,1	0,35	0,3
21.03.2025	-	10,634	0	376,94	360,87	0	373,012	358,172	0	24	0	47,2	40,4	0,35	0,29
22.03.2025	-	11,174	0	377,08	360,84	0	372,824	357,92	0	24	0	49	41,8	0,33	0,28
23.03.2025	-	10,334	0	377,01	360,97	0	373,183	358,332	0	24	0	46,6	40	0,35	0,29
Итого:	-	336,869	0	10580,41	10131,9	0	10455,241	10047,068	0	672	0	50,26	42,56	0,34	0,29

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	4126,784	117659,42	116049,63	0	116167,506	115049,935	0	14510	355
23.03.2025	4463,652	128239,83	126181,53	0	126622,749	125097,002	0	15182	355

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения