

#126107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Киевская 121Б, Калининград

4817

9261

ТВ7 (ASCII)

20111465

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	14,041	0	217,503	0	0	212,51	0	0	24	0	71,7	56	0,51	0,35	6,8
25.03.2025	13,529	0	223,285	0	0	218,207	0	0	24	0	71,3	56,6	0,51	0,35	5,5
26.03.2025	13,802	0	239,5	0	0	234,275	0	0	24	0	69,7	55,7	0,51	0,35	4,4
27.03.2025	13,979	0	249,455	0	0	244,1	0	0	24	0	69,1	55,5	0,51	0,35	6,9
28.03.2025	12,03	0	205,425	0	0	200,805	0	0	24	0	70,8	56,6	0,52	0,35	5,7
29.03.2025	11,35	0	207,215	0	0	202,597	0	0	24	0	70,6	57,3	0,52	0,35	8,9
30.03.2025	13,383	0	224,375	0	0	219,347	0	0	24	0	70,8	56,2	0,52	0,35	9,9
31.03.2025	13,39	0	228,307	0	0	223,24	0	0	24	0	70,4	56,1	0,52	0,35	6,8
01.04.2025	13,329	0	225,34	0	0	220,358	0	0	24	0	70,2	55,8	0,52	0,35	5,9
02.04.2025	12,581	0	221,78	0	0	216,858	0	0	24	0	70,4	56,6	0,52	0,35	-
03.04.2025	10,997	0	212,113	0	0	207,525	0	0	24	0	69,3	56,7	0,53	0,35	-
04.04.2025	12,511	0	233,155	0	0	228,124	0	0	24	0	69,2	56,2	0,52	0,35	-
05.04.2025	14,54	0	252,5	0	0	246,911	0	0	24	0	70,2	56,1	0,51	0,35	-
06.04.2025	15,449	0	266,103	0	0	260,219	0	0	24	0	70,2	56	0,51	0,35	-
07.04.2025	14,436	0	261,853	0	0	256,159	0	0	24	0	69,5	56,1	0,51	0,35	-
08.04.2025	14,399	0	268,86	0	0	263,025	0	0	24	0	69,5	56,4	0,52	0,35	-
09.04.2025	14,34	0	263,29	0	0	257,525	0	0	24	0	69,8	56,6	0,52	0,35	-
10.04.2025	14,618	0	252,697	0	0	247,066	0	0	24	0	70,4	56,3	0,51	0,35	-
11.04.2025	13,656	0	249,8	0	0	244,29	0	0	24	0	70	56,7	0,51	0,36	-
12.04.2025	13,252	0	236,935	0	0	231,658	0	0	24	0	70,4	56,8	0,5	0,35	-
13.04.2025	10,15	0	204,393	0	0	199,962	0	0	24	0	69,4	57,3	0,5	0,35	-
14.04.2025	9,627	0	201,188	0	0	196,793	0	0	24	0	69,7	58	0,5	0,35	-
15.04.2025	8,852	0	209,265	0	0	204,786	0	0	24	0	68,9	58,6	0,5	0,35	-
16.04.2025	9,438	0	197,072	0	0	192,733	0	0	24	0	70	58,3	0,5	0,35	-
17.04.2025	6,049	0	154,762	0	0	151,25	0	0	24	0	71,2	61,7	0,48	0,34	-
18.04.2025	3,392	0	135,555	0	0	132,444	0	0	24	0	71,6	65,5	0,47	0,34	-
19.04.2025	3,361	0	152,387	0	0	149,057	0	0	24	0	69,7	64,4	0,47	0,34	-
20.04.2025	3,348	0	150,688	0	0	147,337	0	0	24	0	70,4	65	0,47	0,34	-
21.04.2025	3,295	0	148,773	0	0	145,522	0	0	24	0	69,7	64,4	0,47	0,34	-
22.04.2025	3,423	0	162,335	0	0	158,801	0	0	24	0	69,6	64,4	0,47	0,34	-
23.04.2025	3,416	0	145,76	0	0	142,46	0	0	24	0	71,1	65,4	0,47	0,34	-
Итого:	333,963	0	6601,669	0	0	6455,944	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,766														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1039,291	16566,763	0	0	16190,148	0	0	1597	698
23.04.2025	1373,255	23168,43	0	0	22646,092	0	0	2341	698

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:39:48