

#121382#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тобольская 35-47, Калининград

4817

6341

ВКТ-7

00208381

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,907	0,004	193,97	191,85	188,97	189,09	-0,12	24	0	0	76,2	55,5	20,71	0,57	0,49	-
25.02.2025	4,375	0,006	216,29	213,82	210,42	210,49	-0,07	24	0	0	78,7	57,9	20,78	0,57	0,49	-
26.02.2025	4,416	0	221,62	219,27	215,63	215,86	-0,23	24	0	0	78,6	58,1	20,52	0,57	0,49	-
27.02.2025	4,298	-0,003	230,46	228,28	224,31	224,68	-0,37	24	0	0	77,8	58,6	19,23	0,55	0,5	-
28.02.2025	3,809	0	202,1	200,19	196,95	197,21	-0,26	24	0	0	75,7	56,3	19,42	0,55	0,5	-
01.03.2025	3,634	0	180,88	179,03	176,3	176,54	-0,24	24	0	0	75,6	54,9	20,67	0,55	0,5	-
02.03.2025	3,822	0,001	195,49	193,51	190,56	190,72	-0,16	24	0	0	75,8	55,7	20,09	0,56	0,5	-
03.03.2025	3,861	0,001	208,76	206,71	203,46	203,62	-0,16	24	0	0	75,7	56,7	19	0,56	0,49	-
04.03.2025	3,871	0,001	214,72	212,63	209,3	209,41	-0,11	24	0	0	75,7	57,2	18,5	0,57	0,49	-
05.03.2025	4,061	0,005	237,04	234,76	231,05	231,07	-0,02	24	0	0	75,8	58,2	17,56	0,57	0,48	-
06.03.2025	4,192	0,003	252,05	249,76	245,69	245,82	-0,13	24	0	0	75,6	58,6	17,08	0,57	0,48	-
07.03.2025	4,157	0	246,83	244,72	240,62	240,89	-0,27	24	0	0	75,6	58,3	17,32	0,57	0,49	-
08.03.2025	4,082	-0,001	240,86	238,78	234,77	235,02	-0,25	24	0	0	75,6	58,2	17,42	0,57	0,48	-
09.03.2025	4,076	-0,001	245,94	243,8	239,71	239,95	-0,24	24	0	0	75,6	58,6	17,04	0,58	0,48	-
10.03.2025	4,164	0	265,43	263,23	258,72	258,95	-0,23	24	0	0	75,6	59,5	16,13	0,57	0,49	-
11.03.2025	3,909	0,001	227,9	225,83	222,15	222,27	-0,12	24	0	0	75,6	58	17,61	0,57	0,48	-
12.03.2025	4,022	0	243,45	241,36	237,29	237,51	-0,22	24	0	0	75,6	58,7	16,98	0,56	0,49	-
13.03.2025	3,834	0	218,92	216,93	213,37	213,6	-0,23	24	0	0	75,6	57,6	18,02	0,55	0,5	-
14.03.2025	3,64	0	193,41	191,55	188,51	188,69	-0,18	24	0	0	75,8	56,4	19,35	0,55	0,5	-
15.03.2025	3,716	0	195,31	193,45	190,41	190,63	-0,22	24	0	0	75,6	56	19,57	0,55	0,5	-
16.03.2025	3,67	0	187,19	185,36	182,46	182,72	-0,26	24	0	0	75,6	55,4	20,18	0,54	0,5	-
17.03.2025	3,545	0	171,96	170,25	167,58	167,88	-0,3	24	0	0	75,7	54,5	21,24	0,56	0,5	-
18.03.2025	3,791	-0,001	200,8	198,95	195,71	196,02	-0,31	24	0	0	75,6	56,1	19,45	0,56	0,5	-
19.03.2025	3,748	0	209,1	207,26	203,83	204,12	-0,29	24	0	0	75,6	57,2	18,47	0,57	0,49	-
20.03.2025	4,037	-0,003	233,67	231,71	227,76	228,13	-0,37	24	0	0	75,6	57,8	17,8	0,57	0,49	-
21.03.2025	4,023	0	241,4	239,32	235,33	235,53	-0,2	24	0	0	75,5	58,3	17,13	0,57	0,49	-
22.03.2025	4,007	-0,001	231,99	229,98	226,13	226,44	-0,31	24	0	0	75,6	57,8	17,79	0,56	0,49	-
23.03.2025	3,751	0	226,24	224,35	220,76	221	-0,24	24	0	0	73,8	56,8	17,03	0,56	0,49	-
Итого:	110,418	0	6133,78	6076,64	5977,75	5983,86	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,418															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1626,936	162096,83	162083,67	158130,74	159077,1
23.03.2025	1737,354	168230,61	168160,31	164108,49	165060,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:59:44