

#35265#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 35-47, Калининград
4817
6341
ВКТ-7
00208381
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	1,08	0,008	339,5	338,81	331,6	331,54	0,06	24	0	0	72,2	69	3,21	0,55	0,43	-
25.08.2023	1,04	-0,001	340,7	340,44	332,73	333,08	-0,35	24	0	0	72,4	69,2	3,17	0,55	0,43	-
26.08.2023	1,061	-0,003	340,01	339,79	332,05	332,48	-0,43	24	0	0	72,4	69,1	3,26	0,55	0,43	-
27.08.2023	1,057	-0,006	340,07	339,91	332,07	332,52	-0,45	24	0	0	72,6	69,3	3,25	0,55	0,43	-
28.08.2023	1,048	-0,006	335,46	335,33	327,63	328,12	-0,49	24	0	0	72,3	69	3,28	0,55	0,43	-
29.08.2023	1,089	-0,005	332,19	332,01	324,45	324,92	-0,47	24	0	0	72,3	68,9	3,43	0,55	0,43	-
30.08.2023	1,102	-0,005	324,57	324,38	317,02	317,48	-0,46	24	0	0	72,2	68,7	3,56	0,54	0,43	-
31.08.2023	1,085	-0,003	312,98	312,8	305,73	306,19	-0,46	24	0	0	72	68,4	3,63	0,54	0,43	-
01.09.2023	1,091	-0,002	313,76	313,58	306,54	306,99	-0,45	24	0	0	71,7	68,1	3,63	0,54	0,43	-
02.09.2023	1,126	-0,008	314,4	314,22	307,12	307,62	-0,5	24	0	0	72	68,2	3,75	0,53	0,43	-
03.09.2023	1,141	-0,003	306,13	305,95	299,02	299,49	-0,47	24	0	0	72,2	68,3	3,89	0,53	0,43	-
04.09.2023	1,125	-0,008	301,74	301,57	294,81	295,3	-0,49	24	0	0	71,7	67,7	3,92	0,54	0,43	-
05.09.2023	1,12	-0,006	323,18	323,02	315,6	316,09	-0,49	24	0	0	72,6	68,9	3,64	0,54	0,43	-
06.09.2023	1,088	-0,008	320,53	320,44	313,09	313,63	-0,54	24	0	0	72,2	68,6	3,57	0,54	0,43	-
07.09.2023	1,113	-0,009	321,08	320,98	313,63	314,18	-0,55	24	0	0	72,2	68,6	3,64	0,55	0,43	-
08.09.2023	1,079	-0,006	326,48	326,29	318,88	319,33	-0,45	24	0	0	72,4	68,9	3,46	0,54	0,43	-
09.09.2023	1,073	-0,001	317,39	317,15	310	310,41	-0,41	24	0	0	72,2	68,6	3,53	0,53	0,43	-
10.09.2023	1,105	-0,001	300,41	300,12	293,39	293,77	-0,38	24	0	0	72,2	68,4	3,83	0,54	0,43	-
11.09.2023	1,103	-0,004	324,39	324,16	316,85	317,25	-0,4	24	0	0	72,2	68,7	3,54	0,54	0,43	-
12.09.2023	1,028	-0,006	326,64	326,49	319,02	319,51	-0,49	24	0	0	72,2	68,9	3,31	0,54	0,43	-
13.09.2023	1,058	-0,002	325,61	325,43	317,98	318,43	-0,45	24	0	0	72,5	69,1	3,4	0,54	0,43	-
14.09.2023	1,091	-0,003	323,55	323,33	316,02	316,43	-0,41	24	0	0	72,2	68,7	3,52	0,52	0,43	-
15.09.2023	1,074	-0,001	278	277,75	271,57	271,95	-0,38	24	0	0	72,1	68	4,02	0,51	0,43	-
16.09.2023	1,095	-0,001	269,72	269,44	263,45	263,82	-0,37	24	0	0	72,2	67,9	4,23	0,51	0,43	-
17.09.2023	1,105	-0,001	269,9	269,63	263,61	264	-0,39	24	0	0	72,4	68,1	4,28	0,52	0,43	-
18.09.2023	1,256	-0,003	275,89	275,56	269,46	269,86	-0,4	24	0	0	72,3	67,5	4,74	0,52	0,43	-
19.09.2023	1,323	-0,004	284,97	284,59	278,32	278,72	-0,4	24	0	0	72,3	67,4	4,83	0,52	0,43	-
20.09.2023	1,133	0	283,83	283,5	277,24	277,58	-0,34	24	0	0	72,1	67,9	4,16	0,52	0,43	-
21.09.2023	1,176	0	284,7	284,26	278,07	278,31	-0,24	24	0	0	72,2	67,9	4,27	0,52	0,43	-
22.09.2023	1,102	0	288,18	287,84	281,45	281,77	-0,32	24	0	0	72,2	68,2	3,98	0,52	0,43	-
23.09.2023	1,096	-0,001	286,68	286,39	279,96	280,34	-0,38	24	0	0	72,3	68,4	3,99	0,52	0,43	-
Итого:	34,263	0	9632,64	9625,16	9408,36	9421,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,263															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	88,448	8329,65	8277	8143,06	8139,13
23.09.2023	122,711	17962,29	17902,16	17551,42	17560,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2023 15:49:15