

#121381#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 1, Калининград (Димитрово)

4817

5847

ВКТ-7

00208388

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,152	0	378,63	387,55	375,65	375,65	0	24	0	0	70,5	59,5	11,05	0,53	0,47	-
25.02.2025	4,179	0	380,46	389,68	377,73	377,73	0	24	0	0	69,9	58,8	11,05	0,47	0,42	-
26.02.2025	3,532	0	309,56	316,68	307,1	307,1	0	24	0	1	70,2	58,8	11,48	0,54	0,48	-
27.02.2025	3,81	0	356,09	365,19	353,72	353,72	0	24	0	0	70,1	59,3	10,77	0,53	0,48	-
28.02.2025	4,141	0	364,65	373,82	362,24	362,24	0	24	0	0	69,7	58,3	11,42	0,53	0,48	-
01.03.2025	4,334	0	368,61	377,54	366,16	366,16	0	24	0	0	69,2	57,3	11,84	0,53	0,48	-
02.03.2025	4,128	0	357,5	366,24	354,95	354,95	0	24	0	0	70,3	58,7	11,62	0,53	0,48	-
03.03.2025	3,896	0	355,05	363,77	352,66	352,66	0	24	0	0	69,4	58,3	11,04	0,54	0,48	-
04.03.2025	3,985	0	352,38	360,94	350,02	350,02	0	24	0	0	69,1	57,7	11,38	0,54	0,48	-
05.03.2025	3,927	0	342,66	351,18	340,3	340,3	0	24	0	0	70	58,4	11,53	0,54	0,48	-
06.03.2025	3,6	0	344,21	352,99	341,83	341,83	0	24	0	0	70,3	59,8	10,52	0,54	0,48	-
07.03.2025	3,577	0	353,42	361,88	350,7	350,7	0	24	0	0	70,1	59,9	10,19	0,54	0,48	-
08.03.2025	3,547	0	351,21	360,06	348,7	348,7	0	24	0	0	70,2	60	10,17	0,54	0,48	-
09.03.2025	3,309	0	347,03	355,75	344,57	344,57	0	24	0	0	69,8	60,2	9,58	0,55	0,48	-
10.03.2025	3,04	0	346,07	355,22	343,94	343,94	0	24	0	0	68,9	60,1	8,83	0,54	0,48	-
11.03.2025	3,762	0	364,34	373,44	361,73	361,73	0	24	0	0	70,2	59,8	10,39	0,54	0,48	-
12.03.2025	3,674	0	359,38	368,27	356,89	356,89	0	24	0	0	69,3	59	10,29	0,54	0,48	-
13.03.2025	3,978	0	366,75	375,6	364,24	364,24	0	24	0	0	69	58	10,92	0,53	0,48	-
14.03.2025	4,248	0	372,16	380,98	369,49	369,49	0	24	0	0	69,6	58,1	11,49	0,52	0,48	-
15.03.2025	4,36	0	368,43	377,02	365,79	365,79	0	24	0	0	69,3	57,4	11,92	0,54	0,48	-
16.03.2025	4,205	0	365,2	373,7	362,37	362,37	0	24	0	0	70,2	58,6	11,6	0,54	0,49	-
17.03.2025	4,446	0	380,93	389,81	378,23	378,23	0	24	0	0	69	57,3	11,75	0,55	0,49	-
18.03.2025	3,887	0	361,95	370,62	359,41	359,41	0	24	0	0	69,2	58,4	10,8	0,55	0,48	-
19.03.2025	4,082	0	387,11	396,38	384,21	384,21	0	24	0	0	69,9	59,2	10,61	0,55	0,49	-
20.03.2025	3,818	0	379,72	388,98	377,13	377,13	0	24	0	0	68,8	58,7	10,12	0,55	0,48	-
21.03.2025	3,576	0	366,2	375,25	363,5	363,5	0	24	0	0	70	60,2	9,83	0,56	0,49	-
22.03.2025	3,458	0	364,94	373,88	362,31	362,31	0	24	0	0	69,4	59,8	9,54	0,55	0,49	-
23.03.2025	3,478	0	358,79	368,16	356,64	356,64	0	24	0	0	68,6	58,9	9,75	0,55	0,48	-
Итого:	108,129	0	10103,43	10350,58	10032,21	10032,21	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,129															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	726,652	101921,16	104509,38	101140,47	101140,57
23.03.2025	834,781	112024,59	114859,96	111172,68	111172,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:56:26