

#15945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
 Номер абонента 6954
 Порядковый номер 5907
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207009
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	2,877	0	178,83	178,02	175,8	175,8	0	24	0	1	63,3	46,9	0	16,34	0,6	0,4	-
25.10.2021	3,005	0,001	179,46	178,26	176,16	176,13	0,03	24	0	1	64,5	47,4	0	17,03	0,6	0,4	-
26.10.2021	2,969	0,004	179,28	178,05	175,99	175,94	0,05	24	0	1	64,1	47,2	0	16,85	0,6	0,4	-
27.10.2021	3,025	0,015	174,82	173,04	171,4	171,07	0,33	24	0	1	65,7	48,2	0	17,53	0,6	0,4	-
28.10.2021	3,116	0,035	177,26	174,91	173,76	172,96	0,8	24	0	1	66	48,3	0	17,68	0,6	0,4	-
29.10.2021	3,142	0,035	176,67	174,33	173,14	172,38	0,76	24	0	1	66,4	48,5	0	17,92	0,6	0,4	-
30.10.2021	3,081	0,035	175,48	173,16	171,94	171,19	0,75	24	0	1	66,7	49	0	17,7	0,6	0,4	-
31.10.2021	3,056	0,021	175,53	173,48	171,96	171,5	0,46	24	0	1	67,1	49,5	0	17,62	0,6	0,4	-
01.11.2021	3,101	0,015	175,55	173,62	171,98	171,64	0,34	24	0	1	66,8	48,9	0	17,91	0,6	0,4	-
02.11.2021	2,973	0,003	171,66	170,22	168,46	168,34	0,12	24	0	1	65	47,4	0	17,59	0,6	0,4	-
03.11.2021	2,801	0	166,64	166,08	163,94	163,92	0,02	24	0	1	63,3	46,2	0	17,07	0,6	0,4	-
04.11.2021	2,737	0	164,14	164,36	161,94	161,94	0	24	0	1	62,2	45,3	0	16,89	0,6	0,4	-
05.11.2021	3,166	0	169,95	168,79	166,66	166,64	0,02	24	0	1	67,1	48,2	0	18,97	0,6	0,4	-
06.11.2021	3,166	0,006	169,67	168,1	166,12	166,02	0,1	24	0	1	68,3	49,3	0	19	0,6	0,4	-
07.11.2021	3,165	0	168,81	167,54	165,41	165,41	0	24	0	1	67,8	48,7	0	19,12	0,6	0,4	-
08.11.2021	3,136	0	169,33	167,99	165,93	165,91	0,02	24	0	1	67,3	48,4	0	18,87	0,6	0,4	-
09.11.2021	3,113	0,002	163,52	162,2	160,35	160,28	0,07	24	0	1	66,7	47,3	0	19,37	0,6	0,4	-
10.11.2021	2,925	0	165,72	165,27	163,01	163,01	0	24	0	1	64,6	46,7	0	17,93	0,6	0,4	6
11.11.2021	3,034	0,022	165,68	164,02	162,59	162,13	0,46	24	0	1	65,3	46,8	0	18,51	0,6	0,4	-
12.11.2021	2,908	0,07	163,93	161,11	160,83	159,39	1,44	24	0	1	64,4	46,7	0	17,63	0,6	0,4	-
13.11.2021	3	0,045	161,45	158,98	158,38	157,34	1,04	24	0	1	65	46,3	0	18,62	0,6	0,4	-
14.11.2021	2,972	0,035	162,97	160,67	159,88	159,03	0,85	24	0	1	64,4	46,1	0	18,33	0,6	0,4	-
15.11.2021	3,179	0,047	164,04	161,37	160,82	159,73	1,09	24	0	1	65,7	46,2	0	19,43	0,6	0,4	-
16.11.2021	3,065	0,033	162,92	160,62	159,81	159,02	0,79	24	0	1	65	46	0	18,94	0,6	0,4	-
17.11.2021	2,952	0,024	158,94	156,85	156,01	155,41	0,6	24	0	1	63,8	45	0	18,74	0,6	0,4	-
18.11.2021	2,901	0,016	158,21	156,34	155,29	154,88	0,41	24	0	1	63,7	45,1	0	18,55	0,6	0,4	5
19.11.2021	3,223	0,04	163,55	161	160,26	159,32	0,94	24	0	1	66,7	46,9	0	19,8	0,6	0,4	-
20.11.2021	3,104	0,036	161,3	158,89	158,02	157,19	0,83	24	0	1	66,8	47,4	0	19,36	0,6	0,4	9
21.11.2021	2,785	0,021	159,94	158,1	157,07	156,56	0,51	24	0	1	62,6	45,1	0	17,58	0,6	0,4	6
22.11.2021	2,829	0,008	153,27	151,7	150,45	150,21	0,24	24	0	1	63	44,3	0	18,71	0,6	0,4	-
23.11.2021	3,113	0,02	157,51	155,47	154,42	153,93	0,49	24	0	1	65,8	45,8	0	20	0,6	0,4	-
Итого:	93,619	0	5196,03	5142,54	5097,78	5084,22	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,619																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	809,155	64894,51	63994,25	63579,78	63063,78
23.11.2021	902,774	70090,54	69136,79	68677,56	68148

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 7:29:30