

#130955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,51	-0,02	59,33	59,75	57,97	58,72	-0,75	24	0	0	71,2	61,6	9,57	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,611	-0,018	74,89	75,21	73,23	73,91	-0,68	24	0	0	70,2	61,3	8,86	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,543	-0,017	69,06	69,46	67,55	68,25	-0,7	24	0	0	69,9	61,3	8,62	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,561	-0,016	67,77	68,15	66,29	66,98	-0,69	24	0	0	70	60,9	9,04	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,548	-0,026	62,48	62,99	61,05	61,86	-0,81	24	0	0	71,3	61,6	9,72	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,526	-0,029	61,71	62,25	60,28	61,14	-0,86	24	0	0	71,6	62	9,6	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,533	-0,029	70,28	70,91	68,75	69,68	-0,93	24	0	0	70,2	61,6	8,56	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,529	-0,025	65,74	66,2	64,25	65,02	-0,77	24	0	0	71,3	62,4	8,94	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,512	-0,016	59,31	59,69	57,96	58,63	-0,67	24	0	0	71,3	61,8	9,51	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,543	-0,021	73,89	74,36	72,32	73,08	-0,76	24	0	0	69,4	61,3	8,12	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,555	-0,041	85,56	86,35	83,78	84,88	-1,1	24	0	0	68,2	60,8	7,36	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,504	-0,039	63,78	64,49	62,33	63,38	-1,05	24	0	1	70,6	61,4	9,13	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,494	-0,043	66,72	67,46	65,21	66,24	-1,03	24	0	0	71	62,5	8,51	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,52	-0,041	84,86	85,63	83,04	84,1	-1,06	24	0	0	69	62	7,02	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,561	-0,035	84,89	85,55	83,07	84,05	-0,98	24	0	0	69,3	61,9	7,44	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,521	-0,027	78,26	78,77	76,55	77,38	-0,83	24	0	0	69,6	62,2	7,43	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,549	-0,032	86,3	86,9	84,43	85,35	-0,92	24	0	0	69,4	62,2	7,12	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,535	-0,024	85,43	85,92	83,61	84,38	-0,77	24	0	0	69,2	62,3	6,95	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,511	-0,025	82,27	82,84	80,53	81,37	-0,84	24	0	0	68,7	61,8	6,92	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,548	-0,024	85,99	86,4	84,14	84,87	-0,73	24	0	0	69,4	62,4	6,99	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,557	-0,021	98,31	98,74	96,18	96,91	-0,73	24	0	0	69,7	63,5	6,22	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,518	-0,027	73,54	74,08	71,92	72,75	-0,83	24	0	0	69,9	62	7,84	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,451	-0,03	51,49	52,2	50,38	51,35	-0,97	24	0	0	69,7	59,6	10,04	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,47	-0,037	56,18	56,92	54,96	56,02	-1,06	24	0	0	69,6	59,9	9,68	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,511	-0,037	64,26	65	62,88	63,93	-1,05	24	0	0	69,2	60,2	9,06	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,461	-0,034	61,97	62,7	60,65	61,66	-1,01	24	0	0	68,6	60,1	8,55	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,456	-0,027	65	65,69	63,66	64,6	-0,94	24	0	0	68	60	8,01	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,47	-0,031	65,72	66,41	64,32	65,3	-0,98	24	0	0	69,1	60,9	8,19	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,445	-0,037	66,66	67,47	65,26	66,3	-1,04	24	0	0	68,7	61	7,76	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,447	-0,032	65,07	65,76	63,66	64,63	-0,97	24	0	0	69	61,1	7,86	0,6	0,4	-
Итого:	15,5	0	2136,72	2154,25	2090,21	2116,72	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,5															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	412,503	22317,59	22038,22	21828,13	21757,17
23.05.2025	428,003	24454,31	24192,47	23918,34	23873,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:45:08