

#126496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Коммунистическая 32-32Б, Калининград

4817

6829

ВКТ-7

00261562

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,959	188,17	186,27	186,27	24	0	0	45,9	40,7	5,12	0,34	0,1	-
25.03.2025	0,974	187,82	185,94	185,94	24	0	0	45,6	40,4	5,2	0,36	0,1	-
26.03.2025	1,021	187,38	185,45	185,45	24	0	0	46,5	41,1	5,47	0,35	0,1	-
27.03.2025	1,07	186,79	184,75	184,75	24	0	0	47,8	42	5,76	0,35	0,1	-
28.03.2025	0,909	184,75	182,96	182,96	24	0	0	45,2	40,3	4,93	0,31	0,1	-
29.03.2025	0,763	183,94	182,39	182,39	24	0	0	42	37,8	4,15	0,33	0,1	-
30.03.2025	0,886	184,27	182,54	182,54	24	0	0	44,2	39,4	4,83	0,34	0,1	-
31.03.2025	0,977	184,41	182,52	182,52	24	0	0	46,2	40,9	5,32	0,35	0,1	-
01.04.2025	0,939	184,06	182,24	182,24	24	0	0	45,5	40,4	5,11	0,34	0,1	-
02.04.2025	0,826	182,56	180,96	180,96	24	0	0	42,9	38,4	4,53	0,32	0,1	-
03.04.2025	0,805	181,95	180,3	180,3	24	0	0	43,2	38,8	4,43	0,33	0,1	-
04.04.2025	1,001	182,35	180,45	180,45	24	0	0	46,8	41,3	5,51	0,34	0,1	-
05.04.2025	1,157	183,29	181,06	181,06	24	0	0	50,7	44,4	6,36	0,33	0,1	-
06.04.2025	1,205	183,53	181,3	181,3	24	0	0	50,3	43,7	6,61	0,33	0,1	-
07.04.2025	1,225	194,04	191,62	191,62	24	0	0	51,2	44,8	6,37	0,33	0,1	-
08.04.2025	1,132	183,09	180,97	180,97	24	0	0	49,2	43	6,24	0,35	0,1	-
09.04.2025	1,112	182,56	180,47	180,47	24	0	0	49,1	43	6,13	0,35	0,1	-
10.04.2025	1,146	182,1	180	180	24	0	0	49,5	43,2	6,33	0,35	0,1	-
11.04.2025	1,107	181,35	179,32	179,32	24	0	0	48,4	42,2	6,13	0,35	0,1	-
12.04.2025	1,016	180,71	178,74	178,74	24	0	0	47,4	41,8	5,65	0,35	0,1	-
13.04.2025	0,77	179,45	177,87	177,87	24	0	0	42,9	38,6	4,3	0,31	0,1	-
14.04.2025	0,404	117,63	116,76	116,76	22	2	1	39,6	36,2	3,42	0,12	0,1	-
15.04.2025	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,8	-0,27	0,1	0,1	-
Итого:	21,404	3986,2	3944,88	3944,88	550	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,404												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	222,1	41290,38	35346,25	35346,25
15.04.2025	243,504	45276,59	39291,14	39291,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:40:19