

#32364#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Коммунистическая 32-32Б, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6829
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261562
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,434	122,74	121,83	121,83	24	0	1	39,3	35,8	3,56	0,37	0,38	-
13.10.2023	0,72	198,68	197,06	197,06	24	0	0	41,1	37,4	3,66	0,37	0,38	-
14.10.2023	0,722	192,72	191,1	191,1	23	1	1	42	38,2	3,78	0,38	0,37	-
15.10.2023	0,772	206,07	204,3	204,3	24	0	0	42,3	38,5	3,78	0,39	0,39	-
16.10.2023	0,961	204,88	202,9	202,9	24	0	0	45	40,3	4,74	0,39	0,41	-
17.10.2023	0,916	208,58	206,64	206,64	24	0	0	44,3	39,8	4,46	0,4	0,38	-
18.10.2023	0,865	209,96	208,21	208,21	24	0	0	42	37,8	4,16	0,39	0,4	-
19.10.2023	1,142	211,03	208,77	208,77	24	0	0	47,5	42,1	5,47	0,35	0,38	-
20.10.2023	1,366	211,83	209,14	209,14	24	0	0	52	45,4	6,55	0,35	0,36	-
21.10.2023	1,086	211,62	209,38	209,38	24	0	0	47	41,8	5,2	0,36	0,35	-
22.10.2023	0,851	208,78	207,05	207,05	24	0	0	41,7	37,6	4,11	0,37	0,38	-
23.10.2023	0,792	207,58	205,9	205,9	24	0	0	41	37,1	3,86	0,36	0,41	-
Итого:	10,627	2394,47	2372,28	2372,28	287	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,627												

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 287

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	832,746	132369,02	130864,25	130864,25
23.10.2023	843,373	134763,49	133236,53	133236,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2023 13:23:57