

#64834#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 13.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Коммунистическая 32-32Б, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00261562	Показания прибора, Гкал 13.01.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	963,96	928,097	35.863

Подпись исполнителя _____



с 14.01.24 не пуб



#64833#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 13.01.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 6829
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261562
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 15.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	1,501	217,75	214,75	214,75	24	0	0	54	47	6,99	0,32	0,27
25.12.2023	-	0,887	174,37	172,67	172,67	24	0	1	45,4	40,2	5,14	0,4	0,33
26.12.2023	-	1,305	223,95	221,37	221,37	24	0	0	49,4	43,5	5,91	0,38	0,33
27.12.2023	-	1,386	211,5	208,9	208,9	24	0	0	51,2	44,6	6,64	0,38	0,34
28.12.2023	-	1,357	199,96	197,49	197,49	24	0	0	51,2	44,4	6,88	0,38	0,34
29.12.2023	-	1,003	205,65	203,79	203,79	24	0	0	43,7	38,8	4,93	0,4	0,34
30.12.2023	-	1,218	209,8	207,54	207,54	24	0	0	47,8	41,9	5,87	0,41	0,35
31.12.2023	-	1,493	210,85	208,07	208,07	24	0	0	53	45,9	7,17	0,39	0,35
01.01.2024	-	1,509	210,73	207,87	207,87	24	0	0	53,7	46,4	7,26	0,4	0,36
02.01.2024	-	1,847	211,61	208,16	208,16	24	0	0	59,2	50,3	8,89	0,39	0,36
03.01.2024	-	2,074	212,18	208,25	208,25	24	0	0	63,5	53,5	9,96	0,36	0,32
04.01.2024	-	2,235	212,67	208,52	208,52	24	0	0	65,5	54,8	10,73	0,38	0,33
05.01.2024	-	1,993	211,97	208,19	208,19	24	0	0	62,2	52,6	9,58	0,39	0,34
06.01.2024	-	1,986	211,76	208,09	208,09	24	0	0	61,2	51,6	9,54	0,39	0,35
07.01.2024	-	2,511	213,03	208,35	208,35	24	0	0	69,7	57,6	12,05	0,37	0,33
08.01.2024	-	2,581	213,37	208,59	208,59	24	0	0	70,5	58,1	12,37	0,35	0,32
09.01.2024	-	2,015	212	208,27	208,27	24	0	0	61,6	51,9	9,69	0,38	0,33
10.01.2024	-	1,479	210,56	207,94	207,94	24	0	0	51,5	44,4	7,13	0,42	0,37
11.01.2024	-	1,643	210,92	208	208	24	0	0	54,3	46,4	7,91	0,39	0,36
12.01.2024	-	2,021	211,88	208,09	208,09	24	0	0	62,4	52,6	9,72	0,41	0,35
13.01.2024	-	1,819	211,5	208,06	208,06	24	0	0	59,1	50,3	8,76	0,41	0,34
Итого:	-	35,863	4408,01	4340,96	4340,96	504	0	-	56,67	48,42	8,24	0,39	0,34

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.12.2023	928,097	147427,16	145735,63	145735,63
13.01.2024	963,96	151835,17	150076,59	150076,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения