

#94522#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 12, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	36826,41	36826,41	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	86279,58	86265,399	14.181	12.196

Подпись исполнителя



#93937#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 5055
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30808
Номер системы 2
Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.08.2024	-	0,455	35,66	32,44	24	0	63,8	57,3
25.08.2024	-	0,489	36,16	32,35	24	0	63,9	57,4
26.08.2024	-	0,433	35,28	32,48	24	0	63,9	57,2
27.08.2024	-	0,443	35,28	32,32	24	0	63,8	57,1
28.08.2024	-	0,461	35,67	32,36	24	0	63,9	57,3
29.08.2024	-	0,444	35,39	32,31	24	0	63,8	57,4
30.08.2024	-	0,416	34,94	32,27	24	0	63,9	57,5
31.08.2024	-	0,425	35,09	32,32	24	0	63,8	57,2
01.09.2024	-	0,497	36,02	32,07	24	0	63,7	57,2
02.09.2024	-	0,424	34,76	32,14	23,99	128	63,8	57,1
03.09.2024	-	0,427	34,87	32,18	24	0	63,8	57,1
04.09.2024	-	0,425	34,23	31,39	23,17	128	63,9	57,3
05.09.2024	-	0,472	35,99	32,44	24	0	63,9	57,4
06.09.2024	-	0,42	35,32	32,71	24	0	63,9	57,4
07.09.2024	-	0,44	35,51	32,51	24	0	64	57,5
08.09.2024	-	0,518	36,73	32,38	24	0	63,9	57,6
09.09.2024	-	0,467	36,17	32,75	24	0	63,9	57,5
10.09.2024	-	0,429	35,3	32,55	24	0	63,8	57,2
11.09.2024	-	0,454	35,62	32,51	24	0	63,8	57,1
12.09.2024	-	0,492	36,64	32,83	24	0	63,8	57,3
13.09.2024	-	0,476	36,49	32,97	24	0	63,7	57,2
14.09.2024	-	0,465	36,42	33,17	24	0	63,5	56,9
15.09.2024	-	0,54	37,45	32,78	24	0	63,2	56,8
16.09.2024	-	0,477	39,6	36,01	23,77	128	63,5	57,6
17.09.2024	-	0,425	32,07	28,01	23,36	128	59,2	55,4
18.09.2024	-	0,427	34,88	31,79	23,38	128	62,4	56,5
19.09.2024	-	0,465	37,22	33,94	24	0	63,7	57,3
20.09.2024	-	0,448	37	34,08	24	0	63,9	57,4
21.09.2024	-	0,461	37,22	33,97	24	0	63,9	57,5
22.09.2024	-	0,495	37,67	33,89	24	0	63,6	57,2
23.09.2024	-	0,471	37,23	33,83	24	0	63,7	57,3
Итого:	-	14,181	1113,88	1011,75	741,67	-	63,59	57,2

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 741,67 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.08.2024	86265,399	239373,49	558119,4	183286,42
23.09.2024	86279,58	240487,37	559131,15	184028,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения