

#4111#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Батальная 83, Калининград
4817
9365
ТВ7 (ASCII)
20111019
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	5,38	0	67,66	0	0	66,133	0	0	24	0	70,9	51,5	0,43	0,3	-
25.09.2022	5,711	0	71,52	0	0	69,892	0	0	24	0	71,2	51,7	0,43	0,3	-
26.09.2022	5,238	0	66,79	0	0	65,286	0	0	24	0	70,9	51,7	0,43	0,3	-
27.09.2022	5,438	0	68,61	0	0	67,055	0	0	24	0	71,1	51,7	0,43	0,3	-
28.09.2022	5,407	0	68,335	0	0	66,785	0	0	24	0	71,1	51,8	0,43	0,3	-
29.09.2022	5,694	0	71,19	0	0	69,579	0	0	24	0	71,1	51,6	0,43	0,3	-
30.09.2022	5,528	0	70,27	0	0	68,701	0	0	24	0	70,5	51,3	0,42	0,31	-
01.10.2022	5,611	0	70,3	0	0	68,712	0	0	24	0	71	51,5	0,42	0,3	-
02.10.2022	5,854	0	73,95	0	0	72,283	0	0	24	0	70,8	51,5	0,42	0,3	-
03.10.2022	5,849	0	73,555	0	0	71,888	0	0	24	0	71,1	51,7	0,42	0,3	-
04.10.2022	5,445	0	68,455	0	0	66,901	0	0	24	0	71,1	51,7	0,42	0,31	-
Итого:	61,155	0	770,635	0	0	753,215	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,607														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	5375,03	44549,585	0	44,885	43447,502	0	44,531	8579	23
04.10.2022	5436,187	45320,22	0	44,885	44200,716	0	44,531	8843	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:02:36