

# #121374#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК  
Полоцкая 16-22, Калининград  
6606  
ВКТ-7  
00212291  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,961	0,46	321,74	313,17	313,93	306,96	6,97	24	0	0	74	66	7,92	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,871	0,462	326,18	317,5	318,53	311,39	7,14	24	0	0	72,5	65	7,51	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,929	0,459	323,42	314,79	315,79	308,72	7,07	24	0	0	72,7	65	7,77	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,893	0,468	327,17	318,49	319,37	312,24	7,13	24	0	0	73,2	65,6	7,56	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,039	0,474	332,75	323,85	324,89	317,61	7,28	24	0	0	73	65,1	7,86	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,483	0,486	344,34	334,9	336,06	328,5	7,56	24	0	0	73,5	64,6	8,87	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,497	0,509	353,32	343,53	344,94	337,01	7,93	24	0	0	73,1	64,5	8,61	0,6	0,4	-
03.03.2025	3,417	0,494	350,18	340,64	341,93	334,23	7,7	24	0	0	72,7	64,2	8,51	0,6	0,4	-
04.03.2025	3,366	0,485	356,69	347,32	348,3	340,73	7,57	24	0	0	72,6	64,4	8,22	0,6	0,4	-
05.03.2025	3,244	0,476	355,29	346,24	346,93	339,62	7,31	24	0	0	72,6	64,7	7,95	0,6	0,4	-
06.03.2025	3,474	0,48	367,48	358,22	358,81	351,38	7,43	24	0	0	72,8	64,5	8,3	0,6	0,4	-
07.03.2025	3,424	0,471	360,34	351,24	351,82	344,54	7,28	24	0	0	73	64,6	8,36	0,6	0,4	-
08.03.2025	3,462	0,471	363,19	354,05	354,61	347,3	7,31	24	0	0	72,9	64,5	8,39	0,6	0,4	-
09.03.2025	3,4	0,464	362,47	353,44	353,95	346,74	7,21	24	0	0	72,6	64,4	8,25	0,6	0,4	-
10.03.2025	3,364	0,482	368,52	359,3	359,9	352,45	7,45	24	0	0	72,6	64,6	7,97	0,6	0,4	-
11.03.2025	3,271	0,453	350,72	342	342,45	335,47	6,98	24	0	0	72,8	64,6	8,19	0,6	0,4	-
12.03.2025	3,47	0,468	357,94	348,8	349,49	342,18	7,31	24	0	0	72,9	64,3	8,54	0,6	0,4	-
13.03.2025	3,384	0,464	351,43	342,46	342,95	335,82	7,13	24	0	0	73,7	65,2	8,48	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,461	0,466	353,11	344,15	344,41	337,35	7,06	24	0	0	74,5	65,8	8,66	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,581	0,463	348,21	339,32	339,35	332,43	6,92	24	0	0	76	66,8	9,14	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,523	0,456	346,89	338,1	338,22	331,37	6,85	24	0	0	75,2	66,2	9,03	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,524	0,473	353,48	344,51	344,48	337,43	7,05	24	0	0	76	67,2	8,81	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,52	0,464	354,67	345,68	346,02	338,93	7,09	24	0	0	74,2	65,4	8,79	0,6	0,4	-
19.03.2025	3,31	0,437	341,7	333,19	333,68	326,9	6,78	24	0	0	72,7	64,2	8,57	0,6	0,4	-
20.03.2025	3,395	0,46	351,92	342,95	343,6	336,46	7,14	24	0	0	72,9	64,4	8,5	0,6	0,4	-
21.03.2025	3,294	0,452	355,62	346,78	347,27	340,22	7,05	24	0	0	72,6	64,4	8,14	0,6	0,4	-
22.03.2025	3,331	0,455	357,17	348,3	348,73	341,69	7,04	24	0	0	72,7	64,5	8,21	0,6	0,4	-
23.03.2025	3,395	0,472	359,69	350,54	351,17	343,89	7,28	24	0	0	72,8	64,6	8,27	0,6	0,4	-
Итого:	93,283	0	9795,63	9543,46	9561,58	9359,56	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,283															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	138,807	11992,91	11679,89	11674,14	11440,05
23.03.2025	232,09	21788,54	21223,35	21235,72	20799,61

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2025 7:36:43