

#15812#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6606
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212291
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,44	-0,007	24,1	24,49	23,65	24,25	-0,6	24	0	1	67,1	47,3	19,77	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,393	-0,006	22,62	23,01	22,18	22,77	-0,59	24	0	1	66,6	47,7	18,93	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,451	-0,007	23,04	23,49	22,61	23,26	-0,65	24	0	1	66,2	44,9	21,33	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,433	-0,006	22,19	22,64	21,74	22,41	-0,67	24	0	1	65,6	44,3	21,23	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,396	-0,004	21,07	21,48	20,63	21,25	-0,62	24	0	1	66,1	45,5	20,62	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,444	-0,005	21,72	22,03	21,27	21,8	-0,53	24	0	1	66,1	44,1	21,99	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,433	-0,001	21,57	21,76	21,15	21,54	-0,39	24	0	1	66,9	45,6	21,31	0,6	0,4	-
Итого:	2,99	0	156,31	158,9	153,23	157,28	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,99															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	561,252	28849,88	30831,83	28137,54	30459,35
30.09.2021	564,242	29006,19	30990,73	28290,77	30616,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:48:13
