

#121218#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Школьная 3-5, Калининград (от)
4817
8699
ТВ7 (АСЦП)
19083662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	10,488	0	183,387	0	0	180,697	0	0	24	0	56,2	42,4	0,39	0,3	-
25.02.2025	10,298	0	183,19	0	0	180,518	0	0	24	0	55,9	42,3	0,39	0,3	-
26.02.2025	9,805	0	182,935	0	0	180,4	0	0	24	0	54,6	41,6	0,39	0,3	-
27.02.2025	9,492	0	182,856	0	0	180,392	0	0	24	0	53,7	41,2	0,39	0,3	-
28.02.2025	10,203	0	183,085	0	0	180,461	0	0	24	0	55,6	42,1	0,39	0,3	-
01.03.2025	10,825	0	183,337	0	0	180,517	0	0	24	0	57,6	43,3	0,39	0,3	-
02.03.2025	10,278	0	183,062	0	0	180,418	0	0	24	0	55,7	42,1	0,39	0,3	-
03.03.2025	9,806	0	183,049	0	0	180,54	0	0	24	0	54,2	41,2	0,39	0,3	-
04.03.2025	9,468	0	183,214	0	0	180,789	0	0	24	0	53,3	40,8	0,39	0,3	-
05.03.2025	8,731	0	183,087	0	0	180,833	0	0	24	0	51,3	39,8	0,39	0,3	-
06.03.2025	8,832	0	183,071	0	0	180,799	0	0	24	0	51,5	39,9	0,39	0,3	-
07.03.2025	9,493	0	184,223	0	0	181,71	0	0	24	0	54	41,5	0,39	0,3	-
08.03.2025	9,417	0	184,012	0	0	181,495	0	0	24	0	54,1	41,7	0,39	0,3	-
09.03.2025	8,922	0	183,594	0	0	181,174	0	0	24	0	53	41,2	0,39	0,3	-
10.03.2025	8,197	0	183,465	0	0	181,234	0	0	24	0	51	40,2	0,39	0,3	-
11.03.2025	9,528	0	183,831	0	0	181,304	0	0	24	0	54,3	41,7	0,39	0,3	-
12.03.2025	9,084	0	183,584	0	0	181,167	0	0	24	0	53,2	41,2	0,39	0,3	-
13.03.2025	9,881	0	183,886	0	0	181,283	0	0	24	0	55,1	42,1	0,39	0,3	-
14.03.2025	10,578	0	184,214	0	0	181,431	0	0	24	0	57,1	43,2	0,39	0,3	-
15.03.2025	11,108	0	184,408	0	0	181,512	0	0	24	0	58,2	43,6	0,39	0,3	-
16.03.2025	10,992	0	184,443	0	0	181,554	0	0	24	0	58	43,6	0,39	0,3	-
17.03.2025	10,984	0	184,605	0	0	181,729	0	0	24	0	58	43,6	0,39	0,31	-
18.03.2025	10,287	0	184,087	0	0	181,427	0	0	24	0	55,7	42,2	0,39	0,31	-
19.03.2025	10,152	0	183,334	0	0	180,736	0	0	24	0	55,2	41,8	0,39	0,31	-
20.03.2025	9,882	0	183,133	0	0	180,549	0	0	24	0	55,1	42	0,39	0,31	-
21.03.2025	9,308	0	183,038	0	0	180,588	0	0	24	0	53,5	41,2	0,39	0,31	-
22.03.2025	9,188	0	183,16	0	0	180,718	0	0	24	0	53,4	41,2	0,39	0,31	-
23.03.2025	8,951	0	182,834	0	0	180,504	0	0	24	0	52,3	40,4	0,39	0,31	-
Итого:	274,178	0	5138,124	0	0	5066,479	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,486														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3458,311	69157,043	0	0	68215,477	0	0	16681	33
23.03.2025	3732,489	74295,166	0	0	73281,954	0	0	17353	33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:58:10