

#126321#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Школьная 3-5, Калининград (от)

4817

8699

ТВ7 (АСЦП)

19083662

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	9,167	0	182,894	0	0	180,507	0	0	24	0	52,9	40,8	0,39	0,31	-
25.03.2025	9,181	0	183,511	0	0	181,026	0	0	24	0	53,7	41,5	0,39	0,31	-
26.03.2025	8,801	0	183,594	0	0	181,284	0	0	24	0	52	40,4	0,39	0,31	-
27.03.2025	9,088	0	183,336	0	0	180,95	0	0	24	0	52,8	40,8	0,39	0,31	-
28.03.2025	8,139	0	182,824	0	0	180,641	0	0	24	0	50,5	39,8	0,39	0,31	-
29.03.2025	7,854	0	182,94	0	0	180,807	0	0	24	0	50	39,6	0,39	0,31	-
30.03.2025	8,654	0	182,651	0	0	180,317	0	0	24	0	52,3	40,8	0,39	0,31	-
31.03.2025	8,627	0	183,241	0	0	180,919	0	0	24	0	52,1	40,7	0,39	0,31	-
01.04.2025	9,048	0	183,348	0	0	180,959	0	0	24	0	52,9	41	0,39	0,31	-
02.04.2025	8,386	0	183,175	0	0	180,906	0	0	24	0	51,5	40,5	0,39	0,31	-
03.04.2025	7,974	0	182,981	0	0	180,805	0	0	24	0	50,6	40	0,39	0,31	-
04.04.2025	8,43	0	182,976	0	0	180,705	0	0	24	0	51,6	40,4	0,39	0,31	-
05.04.2025	10,193	0	183,614	0	0	180,869	0	0	24	0	56,7	43,2	0,39	0,31	-
06.04.2025	10,576	0	183,61	0	0	180,796	0	0	24	0	57,4	43,4	0,39	0,31	-
07.04.2025	9,896	0	184,071	0	0	181,463	0	0	24	0	55,2	42,2	0,39	0,31	-
08.04.2025	9,949	0	184,379	0	0	181,758	0	0	24	0	55,2	42,2	0,39	0,31	-
09.04.2025	9,828	0	184,504	0	0	181,909	0	0	24	0	54,8	41,9	0,39	0,31	-
10.04.2025	10,323	0	184,134	0	0	181,41	0	0	24	0	56,4	42,8	0,39	0,31	-
11.04.2025	9,092	0	183,58	0	0	181,182	0	0	24	0	52,9	40,9	0,39	0,31	-
12.04.2025	8,655	0	183,018	0	0	180,724	0	0	24	0	51,7	40,2	0,39	0,31	-
13.04.2025	7,282	0	182,714	0	0	180,712	0	0	24	0	48,4	38,8	0,39	0,31	-
14.04.2025	6,64	0	182,901	0	0	181,04	0	0	24	0	46,8	38	0,39	0,31	-
15.04.2025	3,03	0	83,857	0	0	82,973	0	0	24	0	47,1	39,2	0,39	0,28	-
16.04.2025	0,077	0	5,261	0	0	5,246	0	0	24	0	27,6	24,3	0,39	0,27	-
Итого:	198,89	0	4123,114	0	0	4069,908	0	0	576	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,504														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

576

576

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3732,489	74295,166	0	0	73281,954	0	0	17353	33
16.04.2025	3931,381	78418,28	0	0	77351,86	0	0	17929	33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:41:07