

#126491#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Великолукская 16-22, Калининград

4817

7454

ТВ7 (ASCII)

16033335

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	9,517	0	338,26	0	0	333,717	0	0	24	0	54,4	47,2	0	0,29	5,5
25.03.2025	9,932	0	338,419	0	0	333,706	0	0	24	0	54,2	47,3	0	0,29	4,4
26.03.2025	9,573	0	339,085	0	0	334,367	0	0	24	0	53,2	46,5	0	0,29	6,9
27.03.2025	9,315	0	338,586	0	0	334,065	0	0	24	0	53,8	46,9	0	0,29	5,7
28.03.2025	9,556	0	338,73	0	0	334,115	0	0	24	0	51,5	45,3	0	0,29	8,9
29.03.2025	8,561	0	338,265	0	0	334,013	0	0	24	0	50,9	44,9	0	0,29	9,9
30.03.2025	8,175	0	338,369	0	0	334,237	0	0	24	0	53,5	46,8	0	0,29	6,8
31.03.2025	9,3	0	338,989	0	0	334,416	0	0	24	0	53,1	46,4	0	0,29	5,9
01.04.2025	9,188	0	338,957	0	0	334,446	0	0	24	0	54,2	47,1	0	0,29	-
02.04.2025	9,76	0	339,25	0	0	334,574	0	0	24	0	52,3	45,9	0	0,29	-
03.04.2025	8,785	0	338,793	0	0	334,423	0	0	24	0	51,7	45,6	0	0,29	-
04.04.2025	8,408	0	338,28	0	0	334,029	0	0	24	0	52,9	46,4	0	0,29	-
05.04.2025	9,024	0	338,684	0	0	334,213	0	0	24	0	57,9	49,9	0	0,29	-
06.04.2025	11,152	0	340,179	0	0	334,826	0	0	24	0	58,6	50,2	0	0,29	-
07.04.2025	11,646	0	340,509	0	0	335,032	0	0	24	0	56,1	48,5	0	0,29	-
08.04.2025	10,579	0	340,945	0	0	335,894	0	0	24	0	56,5	48,8	0	0,29	-
09.04.2025	10,854	0	341,56	0	0	336,433	0	0	24	0	55,9	48,4	0	0,29	-
10.04.2025	10,465	0	341,556	0	0	336,533	0	0	24	0	57,4	49,4	0	0,29	-
11.04.2025	11,086	0	341,004	0	0	335,731	0	0	24	0	54	46,9	0	0,29	-
12.04.2025	9,786	0	340,003	0	0	335,318	0	0	24	0	52,4	45,9	0	0,29	-
13.04.2025	9,033	0	338,884	0	0	334,454	0	0	24	0	49	43,6	0	0,29	-
14.04.2025	7,472	0	338,141	0	0	334,297	0	0	24	0	47,8	42,8	0	0,29	-
15.04.2025	6,847	0	338,427	0	0	334,783	0	0	24	0	48,6	44,1	0	0,27	-
16.04.2025	2,741	0	129,496	0	0	128,027	0	0	24	0	25,8	35,2	0	0,17	-
17.04.2025	0,04	0	4,923	0	0	4,91	0	0	24	0	20,8	20,1	0	0,13	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,2	0	0,12	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	20	0	0,12	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	19,2	0	0,11	-
21.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	18,6	0	0,11	-
22.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	18,1	0	0,11	-
23.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	17,8	0	0,11	-
Итого:	220,795	0	7938,294	0	0	7830,559	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,736														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1727,774	62892,109	0	0	55792,098	0	0	5051	550
23.04.2025	1948,569	70830,401	0	0	63622,657	0	0	5795	550

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 8:44:02