

#130951#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Великолукская 16-22, Калининград
4817
7455
ТВ7 (ASCII)
16033335
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	2,654	0	15,41	7,009	0	15,18	6,977	0	24	0	56,8	32,5	0,33	0,26	-
25.04.2025	2,731	0	15,668	6,978	0	15,433	6,947	0	24	0	57,4	32	0,34	0,26	-
26.04.2025	3,768	0	19,784	6,898	0	19,481	6,868	0	24	0	57	31,4	0,34	0,26	-
27.04.2025	3,285	0	17,801	6,875	0	17,533	6,847	0	24	0	56,8	31,3	0,32	0,25	-
28.04.2025	3,105	0	17,08	6,869	0	16,824	6,841	0	24	0	56,3	31	0,32	0,26	-
29.04.2025	2,365	0	14,043	6,944	0	13,836	6,917	0	24	0	56	31	0,32	0,26	-
30.04.2025	2,48	0	14,599	6,941	0	14,386	6,913	0	24	0	56,1	31,2	0,3	0,26	-
01.05.2025	2,39	0	14,191	6,893	0	13,985	6,865	0	24	0	55,8	30,9	0,31	0,26	-
02.05.2025	2,177	0	13,3	6,879	0	13,107	6,852	0	24	0	56,1	31,3	0,32	0,26	-
03.05.2025	2,291	0	13,825	6,978	0	13,624	6,95	0	24	0	56,3	31,7	0,32	0,26	-
04.05.2025	2,462	0	14,676	7,164	0	14,461	7,134	0	24	0	56	31,5	0,32	0,25	-
05.05.2025	2,379	0	14,326	7,106	0	14,117	7,077	0	24	0	55,9	31	0,31	0,26	-
06.05.2025	2,306	0	13,929	7,023	0	13,727	6,995	0	24	0	56,2	30,8	0,32	0,26	-
07.05.2025	2,784	0	15,84	6,929	0	15,607	6,901	0	24	0	56,4	30,6	0,3	0,25	-
08.05.2025	2,811	0	15,842	6,849	0	15,609	6,822	0	24	0	55,7	30,3	0,3	0,25	-
09.05.2025	2,419	0	14,284	6,841	0	14,078	6,815	0	24	0	55,3	29,9	0,29	0,25	-
10.05.2025	2,116	0	12,983	6,805	0	12,798	6,78	0	24	0	55,7	30,1	0,28	0,25	-
11.05.2025	2,47	0	14,476	6,832	0	14,268	6,807	0	24	0	56	30,4	0,28	0,24	-
12.05.2025	2,965	0	16,599	6,898	0	16,356	6,871	0	24	0	55,8	30,1	0,27	0,25	-
13.05.2025	2,344	0	13,919	6,854	0	13,717	6,829	0	24	0	55,8	30,3	0,28	0,25	-
14.05.2025	2,367	0	14	6,807	0	13,797	6,782	0	24	0	55,6	30,3	0,29	0,25	-
15.05.2025	2,31	0	13,781	6,769	0	13,583	6,744	0	24	0	55,5	29,9	0,28	0,23	-
16.05.2025	2,481	0	14,461	6,685	0	14,255	6,66	0	24	0	55,6	29,8	0,29	0,25	-
17.05.2025	2,254	0	13,496	6,767	0	13,302	6,743	0	24	0	55,7	30,1	0,29	0,25	-
18.05.2025	2,367	0	14,066	6,893	0	13,863	6,868	0	24	0	55,6	30,3	0,28	0,24	-
19.05.2025	2,72	0	15,585	6,804	0	15,36	6,778	0	24	0	55,7	30,3	0,28	0,24	-
20.05.2025	2,411	0	14,241	6,818	0	14,037	6,792	0	24	0	55	30	0,28	0,25	-
21.05.2025	2,076	0	12,866	6,777	0	12,685	6,752	0	24	0	55,5	30,5	0,29	0,24	-
22.05.2025	2,226	0	13,431	6,714	0	13,238	6,689	0	24	0	55,9	30,6	0,29	0,25	-
23.05.2025	2,235	0	13,38	6,667	0	13,186	6,641	0	24	0	56,7	30,9	0,29	0,25	-
Итого:	75,749	0	441,882	206,266	0	435,433	205,457	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,092														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	606,417	6760,23	2475,985	0	3927,503	2187,808	0	5795	550
23.05.2025	682,163	7202,112	2682,251	0	4362,939	2393,266	0	6515	550

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 15:38:47