

#126434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Полковника Ефремова 4, Калининград

5346

7998

ВКТ-7

00219093

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,84	0,805	79,28	62,47	77,86	61,75	16,11	24	0	1	63	49,6	13,38	0,6	0,46	5,5
25.03.2025	1,93	0,897	80,96	62,32	79,54	61,6	17,94	24	0	1	62,5	49,4	13,12	0,6	0,46	4,4
26.03.2025	1,887	0,839	79,87	62,45	78,44	61,73	16,71	24	0	1	63	49,5	13,51	0,6	0,46	6,9
27.03.2025	1,843	0,8	78,97	62,26	77,54	61,54	16	24	0	1	63,1	49,6	13,51	0,6	0,46	5,7
28.03.2025	1,955	0,906	81,04	62,33	79,59	61,61	17,98	24	0	1	63	49,7	13,33	0,6	0,45	8,9
29.03.2025	1,89	0,843	79,65	62,25	78,17	61,53	16,64	24	0	1	63,6	50,1	13,51	0,6	0,44	9,9
30.03.2025	2,011	0,984	81,96	61,69	80,48	60,97	19,51	24	0	1	62,7	49,9	12,84	0,6	0,45	6,8
31.03.2025	1,931	0,897	80,75	62,3	79,25	61,58	17,67	24	0	1	63,4	50,3	13,16	0,6	0,45	5,9
01.04.2025	1,955	0,904	80,87	62,15	79,43	61,43	18	24	0	1	63,2	49,9	13,32	0,6	0,45	-
02.04.2025	1,835	0,802	78,85	62,21	77,4	61,49	15,91	24	0	1	63,4	50	13,41	0,6	0,45	-
03.04.2025	1,908	0,87	81,07	63,33	79,58	62,58	17	24	0	1	63,7	50,5	13,17	0,6	0,45	-
04.04.2025	1,921	0,892	80,24	62,01	78,78	61,29	17,49	24	0	1	63,5	50,2	13,25	0,6	0,45	-
05.04.2025	2,133	1,008	81,96	61,6	80,4	60,88	19,52	24	0	1	65,4	51,4	14,04	0,6	0,44	-
06.04.2025	2,305	1,109	82,94	60,87	81,25	60,15	21,1	24	0	1	67	52,3	14,74	0,6	0,45	-
07.04.2025	2,039	0,883	79,6	61,78	77,98	61,06	16,92	24	0	1	66,7	51,8	14,88	0,6	0,45	-
08.04.2025	1,969	0,863	79,19	61,61	77,68	60,89	16,79	24	0	1	65,2	50,8	14,38	0,6	0,45	-
09.04.2025	1,83	0,744	77,2	61,94	75,73	61,22	14,51	24	0	1	65	50,5	14,46	0,6	0,45	-
10.04.2025	1,947	0,811	78,65	62,05	77,14	61,33	15,81	24	0	1	65,6	50,8	14,83	0,6	0,45	-
11.04.2025	1,897	0,813	78,47	61,57	77	60,85	16,15	24	0	1	64,1	50	14,13	0,6	0,45	-
12.04.2025	1,985	0,921	80,21	61,17	78,73	60,45	18,28	24	0	1	63,4	49,7	13,64	0,6	0,45	-
13.04.2025	1,906	0,853	78,43	61,04	76,98	60,32	16,66	24	0	1	64,1	50,3	13,84	0,6	0,45	-
14.04.2025	1,809	0,791	77,55	61,32	76,08	60,6	15,48	24	0	1	64,2	50,8	13,4	0,6	0,45	-
15.04.2025	1,844	0,844	78,37	61,13	76,92	60,41	16,51	24	0	1	63,7	50,6	13,1	0,6	0,42	-
16.04.2025	1,868	0,841	79,16	61,87	77,69	61,15	16,54	24	0	1	63,8	50,5	13,29	0,6	0,44	-
17.04.2025	2,117	1,076	84,91	63,23	83,36	62,51	20,85	24	0	1	63,6	50,9	12,65	0,6	0,45	-
18.04.2025	1,662	0,673	78,27	64,43	76,84	63,71	13,13	24	0	1	63,5	50,6	12,96	0,6	0,45	-
19.04.2025	1,889	0,887	82,16	63,92	80,7	63,2	17,5	24	0	1	62,7	50,3	12,46	0,6	0,45	-
20.04.2025	1,857	0,829	80,69	63,55	79,23	62,83	16,4	24	0	1	63,2	50,2	13,03	0,6	0,45	-
21.04.2025	1,772	0,738	78,96	63,62	77,51	62,9	14,61	24	0	1	63,3	49,9	13,41	0,6	0,45	-
22.04.2025	1,763	0,714	78,46	63,45	77,01	62,73	14,28	24	0	1	63,2	49,5	13,65	0,6	0,45	-
23.04.2025	1,92	0,854	80,73	63,04	79,25	62,32	16,93	24	0	1	63,4	49,8	13,57	0,6	0,45	-
Итого:	59,418	0	2479,42	1930,96	2433,54	1908,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,418															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1453,918	83878,3	77164,66	80315,56	74278,79
23.04.2025	1513,336	86357,72	79095,62	82749,1	76187,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:57:59