

#121366#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 4-6, Калининград
5346
6753
ВКТ-7
00207662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,467	0,008	69,11	68,09	67,47	67,33	0,14	24	0	0	72,1	50,5	21,58	0,6	0,4	-
25.02.2025	1,418	0,006	68,06	67,15	66,58	66,43	0,15	24	0	0	70,8	49,6	21,21	0,6	0,4	-
26.02.2025	1,424	0,008	69,43	68,51	67,94	67,79	0,15	24	0	0	70,4	49,6	20,81	0,6	0,4	-
27.02.2025	1,393	0,007	69,29	68,4	67,8	67,68	0,12	24	0	0	70,2	49,8	20,44	0,6	0,4	-
28.02.2025	1,398	0,007	68,55	67,65	67,09	66,93	0,16	24	0	0	70,2	49,5	20,67	0,6	0,4	-
01.03.2025	1,429	0,007	67,93	66,98	66,33	66,22	0,11	24	0	0	71,9	50,5	21,47	0,6	0,4	-
02.03.2025	1,433	0,006	69,09	68,16	67,55	67,43	0,12	24	0	0	71,1	50	21,13	0,6	0,4	-
03.03.2025	1,401	0,008	68,87	67,96	67,35	67,22	0,13	24	0	0	70,6	49,9	20,68	0,6	0,4	-
04.03.2025	1,384	0,009	69,41	68,51	67,89	67,76	0,13	24	0	0	70,3	50	20,27	0,6	0,4	-
05.03.2025	1,387	0,013	70,11	69,17	68,6	68,42	0,18	24	0	0	70,2	50,2	20,07	0,6	0,4	-
06.03.2025	1,381	0,014	70,92	70,02	69,38	69,19	0,19	24	0	0	70,1	50,3	19,76	0,6	0,4	-
07.03.2025	1,364	0,015	71,51	70,63	69,96	69,77	0,19	24	0	0	69,8	50,4	19,37	0,6	0,4	-
08.03.2025	1,359	0,012	71,82	70,93	70,23	70,08	0,15	24	0	0	69,8	50,6	19,2	0,6	0,4	-
09.03.2025	1,398	0,011	72,73	71,82	71,12	70,96	0,16	24	0	0	69,9	50,3	19,54	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,368	0,016	72,68	71,8	71,08	70,86	0,22	24	0	0	69,8	50,8	19,03	0,6	0,4	-
11.03.2025	1,362	0,012	71,06	70,2	69,54	69,38	0,16	24	0	0	69,8	50,3	19,47	0,6	0,4	-
12.03.2025	1,402	0,009	71,03	70,14	69,47	69,35	0,12	24	0	0	70,1	50	20,04	0,6	0,4	-
13.03.2025	1,388	0,011	68,54	67,65	67,03	66,9	0,13	24	0	0	71,2	50,6	20,59	0,6	0,4	-
14.03.2025	1,43	0,015	68,53	67,61	66,91	66,75	0,16	24	0	0	72,8	51,5	21,24	0,6	0,4	-
15.03.2025	1,476	0,015	68,75	67,81	67,09	66,92	0,17	24	0	0	74	52,1	21,86	0,6	0,4	-
16.03.2025	1,492	0,015	68,92	67,97	67,24	67,06	0,18	24	0	0	73,8	51,8	21,99	0,6	0,4	-
17.03.2025	1,531	0,011	68,19	67,21	66,49	66,36	0,13	24	0	0	74,6	51,7	22,92	0,6	0,4	-
18.03.2025	1,432	0,007	68,67	67,77	67,05	66,96	0,09	24	0	0	72,3	51,1	21,24	0,6	0,4	-
19.03.2025	1,166	0,007	52,78	52,1	51,6	51,55	0,05	24	0	0	70,6	48	22,57	0,6	0,4	-
20.03.2025	0,929	-0,002	57,21	56,82	55,95	56,01	-0,06	24	0	0	70,6	54,1	16,5	0,6	0,4	-
21.03.2025	0,919	0	35,31	34,88	34,56	34,58	-0,02	24	0	0	69,9	43,3	26,56	0,6	0,4	-
22.03.2025	0,898	0,002	35,91	35,42	35,12	35,09	0,03	24	0	0	69,7	44,2	25,57	0,6	0,4	-
23.03.2025	0,802	0	31,03	30,6	30,35	30,33	0,02	22	2	1	69,5	43,1	26,43	0,6	0,4	-
Итого:	37,231	0	1815,44	1791,96	1774,77	1771,31	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,231															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	783,28	40375,92	39959,5	39467,05	39466,58
23.03.2025	820,511	42191,36	41751,46	41241,82	41237,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:24:10