

#130947#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 4-6, Калининград
5346
6753
ВКТ-7
00207662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,275	0,001	18,58	18,52	18,32	18,28	0,04	24	0	0	62,3	47,4	14,87	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,271	0,002	17,79	17,72	17,52	17,48	0,04	24	0	0	62,7	47,3	15,38	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,266	0,001	16,57	16,51	16,32	16,27	0,05	24	0	0	63,4	47,2	16,15	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,286	0	17,61	17,54	17,33	17,3	0,03	24	0	0	63,1	46,6	16,54	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,282	0,002	18,58	18,49	18,31	18,25	0,06	24	0	0	62,5	47,3	15,18	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,286	0,002	18,78	18,68	18,49	18,44	0,05	24	0	0	62,5	47,3	15,23	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,275	0,001	18,37	18,27	18,11	18,03	0,08	24	0	0	62,5	47,6	14,95	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,298	0,002	18,13	18,02	17,87	17,78	0,09	24	0	0	62,9	46,7	16,19	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,273	0,003	18,39	18,28	18,12	18,04	0,08	24	0	0	62,5	47,6	14,88	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,271	0,001	19,27	19,17	18,97	18,94	0,03	23	1	1	61,4	47,2	14,13	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,304	0,002	19,24	19,1	18,95	18,86	0,09	24	0	0	62,8	47,1	15,75	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,293	0,001	19,27	19,15	19	18,91	0,09	24	0	0	62,7	47,5	15,16	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,284	0,003	23,32	23,18	22,95	22,91	0,04	24	0	0	60	47,8	12,24	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,306	0,002	19	18,87	18,69	18,63	0,06	24	0	0	62,7	46,6	16,07	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,295	0,003	18,06	17,94	17,79	17,7	0,09	24	0	0	63,2	46,9	16,29	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,291	0,002	18,28	18,14	18	17,9	0,1	24	0	0	63,2	47,3	15,89	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,313	0,001	17,94	17,83	17,65	17,59	0,06	24	0	0	63,6	46	17,62	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,319	0,002	19,16	19,03	18,86	18,79	0,07	24	0	0	62,9	46,2	16,74	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,306	0,003	18,65	18,52	18,37	18,28	0,09	24	0	0	63,1	46,6	16,44	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,29	0,001	18,61	18,51	18,33	18,27	0,06	24	0	0	63	47,3	15,69	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,307	0,002	19,02	18,9	18,71	18,66	0,05	24	0	0	63,1	46,8	16,26	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,303	0,001	19,83	19,72	19,51	19,48	0,03	24	0	0	62,4	47,1	15,36	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,327	0,001	20,03	19,9	19,71	19,66	0,05	24	0	0	62,6	46,1	16,53	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,295	0,001	19,27	19,17	18,95	18,93	0,02	24	0	0	62,7	47	15,71	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,295	0,003	18,97	18,86	18,66	18,62	0,04	24	0	0	62,7	47,1	15,66	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,309	0,001	20,01	19,88	19,66	19,64	0,02	24	0	0	62,5	46,8	15,7	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,282	0,001	18,41	18,29	18,13	18,05	0,08	24	0	0	62,8	47,3	15,49	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,306	0,002	19,27	19,12	18,97	18,88	0,09	24	0	0	62,7	46,9	15,83	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,278	0,004	18,96	18,81	18,68	18,57	0,11	24	0	0	62,5	47,9	14,64	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,288	0,003	19,18	19,01	18,86	18,77	0,09	24	0	0	62,6	47,5	15,14	0,6	0,4	-
Итого:	8,774	0	566,55	563,13	557,79	555,91	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,774															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	843,369	43109,81	42658,58	42140,73	42136,23
23.05.2025	852,143	43676,36	43221,71	42698,52	42692,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:48:38