

#121364#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых
Дюнная 18Б, Калининград
5207
7332
ВКТ-7
00270561
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,128	89,53	87,3	87,3	24	0	0	75,3	62,4	12,89	0,63	0,47	-
22.02.2025	1,015	90,94	88,88	88,88	24	0	0	71,8	60,4	11,42	0,62	0,47	-
23.02.2025	1	87,39	85,4	85,4	24	0	0	71,1	59,5	11,66	0,64	0,48	-
24.02.2025	0,918	84,91	82,96	82,96	22	2	1	71,4	60,4	11,03	0,64	0,47	-
25.02.2025	0,939	92,38	90,29	90,29	24	0	0	71,1	60,7	10,39	0,65	0,47	-
26.02.2025	0,955	96,91	94,68	94,68	24	0	0	71,9	61,8	10,06	0,65	0,47	-
27.02.2025	0,897	95,96	93,77	93,77	24	0	0	71,7	62,2	9,53	0,65	0,47	-
28.02.2025	0,983	96,79	94,57	94,57	24	0	0	71,4	61	10,36	0,65	0,47	-
01.03.2025	0,885	94,47	92,34	92,34	24	0	0	70,9	61,4	9,56	0,65	0,47	-
02.03.2025	0,892	96,05	93,9	93,9	24	0	0	70,4	60,9	9,46	0,65	0,47	-
03.03.2025	0,941	97,58	95,4	95,4	24	0	0	70,2	60,4	9,83	0,66	0,47	-
04.03.2025	0,924	97,91	95,72	95,72	24	0	0	70,2	60,6	9,6	0,66	0,47	-
05.03.2025	0,938	99,59	97,39	97,39	24	0	0	70,4	60,8	9,61	0,67	0,47	-
06.03.2025	0,671	100,75	98,46	98,46	24	0	0	71,3	64,6	6,74	0,65	0,46	-
07.03.2025	0,73	98,52	96,27	96,27	24	0	0	71,2	63,6	7,54	0,64	0,46	-
08.03.2025	0,653	96,47	94,31	94,31	24	0	0	70,1	63,2	6,89	0,64	0,46	-
09.03.2025	0,639	95,39	93,31	93,31	24	0	0	69,6	62,7	6,85	0,66	0,46	-
10.03.2025	0,533	100,61	98,4	98,4	24	0	0	70	64,7	5,37	0,64	0,46	-
11.03.2025	0,9	95,32	93,31	93,31	24	0	0	68,8	59,2	9,61	0,64	0,46	-
12.03.2025	0,92	96,61	94,52	94,52	24	0	0	69,6	59,9	9,65	0,63	0,47	-
13.03.2025	0,822	93,17	91,19	91,19	24	0	0	69,1	60,1	8,96	0,63	0,47	-
14.03.2025	0,923	90,68	88,69	88,69	24	0	0	69,6	59,2	10,38	0,62	0,47	-
15.03.2025	0,948	87,78	85,82	85,82	24	0	0	70,5	59,4	11,04	0,62	0,47	-
16.03.2025	0,935	88,12	86,21	86,21	24	0	0	69,5	58,7	10,82	0,61	0,47	-
17.03.2025	0,952	86,11	84,23	84,23	24	0	0	70,2	58,9	11,27	0,62	0,47	-
18.03.2025	0,949	90,21	88,29	88,29	24	0	0	68,9	58,2	10,71	0,63	0,47	-
19.03.2025	0,962	92,64	90,65	90,65	24	0	0	69,7	59,1	10,59	0,64	0,47	-
20.03.2025	1,001	94,23	92,06	92,06	24	0	0	71,6	60,8	10,82	0,65	0,47	-
Итого:	24,953	2627,02	2568,32	2568,32	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,953												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2025	124,117	14947,18	14639,95	14639,95
20.03.2025	149,07	17574,2	17208,27	17208,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:30:27