

#126484#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,939	98,22	95,99	95,99	24	0	0	71,3	61,5	9,77	0,64	0,46	5,6
22.03.2025	0,959	96,65	94,48	94,48	24	0	0	70,6	60,4	10,16	0,65	0,46	5,7
23.03.2025	0,65	97,75	95,6	95,6	24	0	0	70,2	63,4	6,77	0,64	0,46	6,8
24.03.2025	0,751	96,18	94,04	94,04	24	0	0	71,2	63,3	7,94	0,64	0,47	5,5
25.03.2025	0,791	95,05	92,91	92,91	24	0	0	71	62,5	8,51	0,65	0,46	4,4
26.03.2025	0,702	97,2	95	95	24	0	0	70,5	63,2	7,36	0,64	0,47	6,9
27.03.2025	0,824	95,69	93,55	93,55	24	0	0	70,8	62,1	8,74	0,65	0,46	5,7
28.03.2025	0,649	100,23	97,93	97,93	24	0	0	71,5	64,9	6,59	0,66	0,46	8,9
29.03.2025	0,581	100,43	98,14	98,14	24	0	0	71,1	65,2	5,9	0,64	0,46	9,9
30.03.2025	0,024	98,87	96,63	96,63	24	0	0	71,1	70,8	0,29	0,65	0,46	6,8
31.03.2025	0,734	98,26	96,03	96,03	24	0	0	70,9	63,3	7,63	0,64	0,46	5,9
01.04.2025	0,957	96,04	93,92	93,92	24	0	0	70,7	60,5	10,16	0,66	0,46	-
02.04.2025	0,872	101,59	99,32	99,32	24	0	0	70,6	61,9	8,73	0,66	0,46	-
03.04.2025	0,399	103,96	101,7	101,7	24	0	0	70,2	66,3	3,88	0,65	0,46	-
04.04.2025	0,478	98,66	96,55	96,55	24	0	0	68,6	63,7	4,9	0,61	0,46	-
05.04.2025	0,867	88,49	86,64	86,64	24	0	0	67,8	57,8	10,02	0,59	0,46	-
06.04.2025	0,866	81,66	79,98	79,98	24	0	0	67,5	56,7	10,8	0,6	0,46	-
07.04.2025	0,897	85,26	83,44	83,44	24	0	0	68,8	58,1	10,71	0,61	0,47	-
08.04.2025	0,685	86,66	84,85	84,85	24	0	0	68,3	60,2	8,04	0,62	0,47	-
09.04.2025	0,699	88,37	86,52	86,52	24	0	0	68,2	60,1	8,06	0,6	0,46	-
10.04.2025	0,921	84,91	83,14	83,14	24	0	0	68,4	57,3	11,09	0,62	0,46	-
11.04.2025	0,645	91,62	89,66	89,66	24	0	0	68,8	61,7	7,17	0,64	0,47	-
12.04.2025	0,604	93,22	91,2	91,2	24	0	0	68,8	62,2	6,63	0,65	0,46	-
13.04.2025	0,825	99,26	97,1	97,1	24	0	0	69,2	60,7	8,48	0,62	0,45	-
14.04.2025	0,239	91,3	89,38	89,38	24	0	0	68,1	65,5	2,66	0,54	0,43	-
15.04.2025	0,028	76,47	75,03	75,03	24	0	0	65	64,6	0,36	0,55	0,43	-
16.04.2025	0,118	77,33	75,84	75,84	24	0	0	64,6	63,1	1,53	0,52	0,42	-
17.04.2025	0,029	71,11	69,75	69,75	24	0	0	64,5	64,1	0,39	0,56	0,42	-
18.04.2025	0,028	84,03	82,44	82,44	24	0	0	64,6	64,3	0,32	0,56	0,42	-
19.04.2025	0,025	83,42	81,85	81,85	24	0	0	64,1	63,8	0,27	0,55	0,43	-
20.04.2025	0,024	79,32	77,85	77,85	24	0	0	63,5	63,2	0,26	0,55	0,42	-
Итого:	17,81	2837,21	2776,46	2776,46	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,81												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2025	149,07	17574,2	17208,27	17208,27
20.04.2025	166,88	20411,41	19984,73	19984,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2025 13:13:12